

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности города Казани по Приволжскому району
(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул-Гали, 4, тел. (843)261-99-54(44)
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 69/1/69
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

МАДОУ «Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке» \
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору № 69 от «26» марта 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «03» апреля 2015 года с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час проведена проверка

старшим инспектором отделения надзорной деятельности по
(должность, звание, фамилия)

Приволжскому району г.Казани «Приволжский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан капитаном внутренней службы Валиевым Раилем Радифовичем в отношении МАДОУ «Детский сад №358 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке» Приволжского района г. Казани

420141, Республика Татарстан, г. Казань ул. К.Габишева, 15

имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей по хозяйству Егоровой Риммой Зуфаровной

указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	На объекте допускается использовать технический этаж (подвал), для хранения (складирования) досок. (п.23.Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" "Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	23. На объектах запрещается: б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; (п.23.Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" "Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	01.04.2016	
2	На объекте допускается хранить под лестничными маршами вещи, мебель и другие горючие материалы (п.23.Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О	23. На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; (п.23.Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" "Правила	01.04.2016	

№ пре-дпи-са-ния	Вид нарушения обяза-тельных требований по-жарной безопасности с указанием конкретного места выявленного на-рушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устрани-ния нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполне-нии (указывается только выполнение)
	противопожарном режиме" "Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	противопожарного режима в Российской Федерации)		
3	Допускают размещать у электрощитов гардеробную. (п.42 пп, «ж». Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" "Правила противопожарного режима в Российской Федерации)	42. Запрещается: ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; (п.42 пп, «ж». Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390"О противопожарном режиме" "Правила противопожарного режима в Российской Федера-ции)	01.04.2016	
4	Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах (ст.4, ст.151 ФЗ №123 (в ред. Феде-рального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ), п. 6.18* СНиП 21-01-97*).	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотне-нием в притворах. (ст.4, ст.151 ФЗ №123 (в ред. Феде-рального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ), п. 6.18* СНиП 21-01-97*).	01.04.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности **несут**:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД г. Казани по Приволжскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Валиев Р.Р.

(должность, фамилия, и.о., государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

Handwritten signature in blue ink.

(подпись)

«03» апреля 2015 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая по хозяйству Егорова Р.З

(должность, фамилия, инициалы)

«03» апреля 2015 года