

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____

Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
04.04.2022г КНМ 16220061000200812091



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 292-64-09

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 71/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Законному представителю юридического лица - Заведующей МАДОУ
"Детский сад № 320 комбинированного вида" Приволжского района г. Казани
Баязитовой Гульшат Анваровне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Казани – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани по Приволжскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы Д.Н. Газизова, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», №71 от «04» апреля 2022 года в период с 09 ч. 00 мин. «06» апреля 2022 г. по 15 ч. 00 мин. «13» апреля 2022 г., Гимадеевым Айратом Ильгизовичем - майором внутренней службы государственным инспектором г. Казани по пожарному надзору - начальником отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Приволжский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении МАДОУ "Детский сад № 320 комбинированного вида" Приволжского района г. Казани по адресу: 420054 РТ

(контрольное (надзорное) мероприятие)

г. Казань ул. Елабужская д. 1., Авангардная д. 68 в присутствии заведующей МАДОУ "Детский сад № 320 комбинированного вида" Приволжского района г. Казани Баязитовой Гульшат Анвровны

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
420054 РТ г. Казань ул. Авангардная д. 68				
1.	В здании детского сада система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара 3-го типа осуществляется без трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение	(п.4 ст. 4., ст. 6, 84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Табл. 2 СП 3.13130.2009). Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осу-	01.04.2023	устранено 13.04.2023.

	паники при пожаре. Вместо специальных текстов звучит музыка.	существляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов: 1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей; 2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени; 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре; 7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.		
2.	Детские группы на первом этаже не оборудованы рассредоточенными вторыми эвакуационными	(п.4 ст. 4., ст. 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008года «Технический регламент о требо-		

выходами из групповых ячеек.	ваниях пожарной безопасности» п. 6.13*, 6.14, 6.15* СП 112.13330.2011., п.7 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479) 6.13* Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; Ф3; Ф4; 6.14 Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания. 6.15* При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены рассредоточенно. При наличии двух и более эвакуационных выходов общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании. В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается раз-	01.04.2023	
------------------------------	---	------------	--


		мещать: в) более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом.		
--	--	---	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МАДОУ "Детский сад № 320 комбинированного вида" Приволжского района г. Казани Баязитова Г.А.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Гимадеев Айрат Ильгизович майор внутренней службы государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору - начальник отделения НД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Приволжский» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.