

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д. 50, тел. (843)272-91-24
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Приволжский район)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кул-Гали, 4, тел. (843)261-99-54(44)
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 43/1/43
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

МАДОУ «Детский сад № 382 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

Заведующей МАДОУ «Детский сад № 382 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани Минвалеевой Л.М.

(фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 43 от «01» марта 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. «10» марта 2017 года по 15 час. 00 мин. «13» марта 2017 года

проведена проверка Инспектором ОНД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Горки» УНД и
(должность, звание, фамилия,

ПР ГУ МЧС России по РТ (государственным инспектором г. Казани РТ по пожарному надзору)
имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку

майором внутренней службы Гимадеевым А.И.
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МАДОУ «Детский сад № 382 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани Минвалеевой Л. М.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не проведена проверка работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения.	(п. 55 Правила противопожарного режима в Российской Федерации) Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.03.2018	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.		
2	Пожарные ящики выполнены из горючих материалов.	(п. 57 Правила противопожарного режима в Российской Федерации) Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.	01.03.2018	
3	Детские группы № 7,6,5,4,12,11,1,2,3, пищеблок, музыкальный зал, не оборудованы в полном объеме ручными пожарными извещателями и световыми указателями «Выход».	(ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 104-03 табл. 1,2, НПБ 88-01 пункт 12.41 приложение № 13)	01.03.2018	
4	Пищеблок с двух сторон, складское помещение, прачечная с двух сторон не выгорожены противопожарными сертифицированными	(ст. 4 Федерального закона №123-ФЗ, СНИП 21-01-97* п. 7.4, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013) Части зданий и помещения различных классов	01.03.2018	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	дверями с нормируемым пределом огнестойкости от помещений другого класса функциональной пожарной опасности.	функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.		
5	Запоры на дверях эвакуационных выходов в детских группах 7,6,2,3, двери эвакуационных выходов на 1-м этаже не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	(п. 35 Правила противопожарного режима в РФ) Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.	01.03.2018	
6	Отдельно стоящий склад, расположенный на территории детского сада не оборудован автоматической пожарной сигнализацией.	(ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 110-03 пункт 4.14 приложение обязательное табл. 1,3,4)	01.03.2018	
7	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада расположенного на территории детского сада располагаются внутри складского помещения.	(п. 349 Правила противопожарного режима в РФ) Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	01.03.2018	
8	Наружные пожарные лестницы находятся в неисправном состоянии.	(п. 24 Правила противопожарного режима в РФ) Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии	01.03.2018	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного Документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
		с технической документацией или паспортом на такое изделие.		
9	Отсутствуют устройства для самозакрывания на противопожарных дверях электроштитовая, кастаная.	(ст.4 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.17 СНиП 21-01-97*) При пожаре проемы в противопожарных преградах должны быть, как правило, закрыты. Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а двери, ворота, люки и клапаны должны иметь устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. Двери, ворота, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.	01.03.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности **несут**:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Приволжскому району г. Казани «Горки» УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ (государственный инспектор г. Казани РТ по пожарному надзору) майор вн. сл Гимадеев А.И.

(должность, фамилия, и.о., государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» марта 2017 года

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 382 комбинированного вида» Приволжского района г. Казани Минвалеева Л.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«13» марта 2017 года



✓ *elley*
(подпись)