

**Принято**  
На общем собрании работников  
МАДОУ «Детский сад №185»  
от 29.08.2023 г. протокол №1



Утверждаю  
Заведующий

МАДОУ «Детский сад №185»  
Т.Н. Давыдова  
Приказ от 31.08.2023 г. №40

**Согласовано**  
С учетом мотивированного  
мнения выборного профсоюзного органа  
Председатель профсоюзной организации  
МАДОУ «Детский сад №185»  
 Лисина Т.В.

## **ПРОГРАММА ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА**

**Муниципального автономного дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад №185 комбинированного вида»  
Советского района г.Казани**

Казань 2023 год

## **1. Требования к содержанию программы вводного противопожарного инструктажа в соответствии с п. 1 Приложения 2 к приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806**

1.1. Общие сведения о специфике пожарной и взрывопожарной опасности объектов защиты (зданий, сооружений, помещений, транспортных средств, грузов, технологических установок, оборудования, агрегатов) органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, территории, земельного участка.

1.2. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты.

1.3. Статистика, причины и последствия пожаров на объектах защиты.

1.4. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую деятельность в детском саду, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую деятельность в детском саду, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности.

1.5. Основные положения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности. Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности, утвержденный заведующим.

1.6. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров в детском саду.

Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

1.7. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую деятельность в детском саду при обнаружении пожара или признаков горения, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении вентиляции, электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места.

## **2. Общие сведения об МАДОУ «Детский сад №185»**

1.1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 185» Советского района г. Казани.

1.2. Юридический адрес: 420100, Республика Татарстан, г. Казань, Бигичева, д.8. E-mail: [madou.185@tatar.ru](mailto:madou.185@tatar.ru). Официальный сайт: <https://edu.tatar.ru/sovetchki/aboutdou185>

1.3. Заведующий- Давыдова Татьяна Николаевна.

1.4. Учредитель – муниципальное образование город Казань. Организационно-правовая форма – автономное учреждение. Тип – дошкольное образовательное учреждение.

1.5. Детский сад № 185 состоит из двух зданий:

1.6. 1-е здание, адрес: 420100, г. Казань, Бигичева, д. 8, функционирует с 27.12. 2001 года, проектная мощность которого рассчитана на 110 мест (6 групп). Телефон:(8-843) 276-37-00.

1.7. 2-е здание, адрес: 420100, г. Казань, Глушко, д. 29 функционирует с 29.11. 2011 года, проектная мощность – 260 детей (13 групп). Телефон: (8-843) 276-48-03.

1.8. Детский сад – отдельно стоящее здание, расположенное внутри жилого комплекса. Ближайшее окружение – школы № 171 и 174, детский сад № 109. Участки озеленены, имеются спортивная площадка (1 здание) и 2 спортивные площадки (2 здание), веранды для прогулок детей (отдельно для каждой группы).

1.9. 1 здание - имеется кабинет заведующего, медицинский блок, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет, кабине татарского языка, музыкальный зал совмещен с физкультурным залом, кабинет завхоза, пищеблок, 6 групповых комнат, прачечная, подсобные кладовые. Все кабинеты оборудованы необходимой мебелью, инвентарем.

1.10. Здание детского сада построено по типовому проекту, в отдельно стоящем типовом 2-х этажное здании. Расположено во дворе жилого массива. Территория детского сада имеет различные виды кустарников и деревьев, газоны, клумбы и цветники.

1.11. Имеется собственная территория для прогулок, 6 обустроенных прогулочных веранд, игровое и спортивное оборудование.

1.12. 2 здание - имеется кабинет заведующего, медицинский блок, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, кабинет ИКТ, изостудия, 4 логопедических кабинета, кабинет татарского языка, кабинет ОБЖ, кабинет английского языка, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет заместителя заведующего по АХЧ, пищеблок, 13 групповых комнат, прачечная, подсобные кладовые. Все кабинеты оборудованы необходимой мебелью, инвентарем.

1.13. Здание детского сада построено по типовому проекту, в отдельно стоящем типовом 2-х этажное здании. Расположено во дворе жилого массива. Территория детского сада имеет различные виды кустарников и деревьев, газоны, клумбы и цветники.

1.14. Имеется собственная территория для прогулок, обустроенные прогулочные веранд, игровое и спортивное оборудование, отличительной особенностью детского сада являются благоустроенные детские площадки, хорошее озеленение, спортивная площадка.

### **3. Область применения**

3.1. Настоящая программа устанавливает основные требования пожарной безопасности в МАДОУ «Детский сад №185» и распространяется на всех работников детского сада и посетителей.

3.2. Инструкция разработана согласно Федеральному закону от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями на 22 декабря 2020 года), в соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года), «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г., в соответствии с пунктом 1 Приложения N 2 к приказу МЧС России от 18 ноября 2021 года N 806, с целью защиты жизни работников детского сада и здоровья, имущества детского сада, охраны окружающей среды.

3.3. Наряду с настоящей инструкцией следует руководствоваться иными нормативными документами, инструкциями МАДОУ «Детский сад №185», которые содержат требования пожарной безопасности, утвержденные в установленном порядке.

### **4. Общие сведения о специфике и особенностях МАДОУ «Детский сад №185» по условиям пожаро- и взрывоопасности**

4.1. Содержание территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных и аварийных путей и выходов, систем предотвращения пожара и противопожарной защиты детского сада.

4.2. Проезды, проходы и подъезды к колодцам пожарных гидрантов, используемым в целях пожаротушения, доступы к наружным лестницам и пожарному инвентарю необходимо содержать в исправном состоянии и доступными для использования (они должны быть всегда свободными). Территория должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, снега и льда.

4.3. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При нахождении людей в помещении двери можно закрывать только на внутренние, легко открывающиеся запоры.

4.4. С целью обеспечения оперативной эвакуации персонала, обучающихся и посетителей МАДОУ «Детский сад №185» на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае пожара. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г. разработан порядок содержания первичных средств пожаротушения в МАДОУ «Детский сад №185». К первичным средствам пожаротушения относятся устройства, инструменты и материалы, предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития (внутренний противопожарный водопровод, огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

4.4.1. При выборе, размещении и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями норм пожарной безопасности (раздел XIX Правил противопожарного режима России, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 г.).

4.4.2. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие нагревательных приборов, на высоте от пола не выше 1,5 м (от верхнего края огнетушителя), в отдельных шкафах или в специальных тумбах. Огнетушители надо содержать в исправном состоянии, время от времени осматривать, проводить проверку и своевременно перезаряжать. Огнетушители делятся на переносные (массой до 15 кг) и передвижные (массой не меньше 15 кг, но не больше 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки огнетушащим веществом (ОТВ), смонтированных на тележке. Исходя из применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на основные типы: водные (ОВ), воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП), углекислотные (ОУ) и др. По типу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на следующие: закачные, с баллоном сжатого или сжиженного газа, с газогенерирующим элементом, с термическим элементом и др. По назначению, исходя из вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют для тушения загорания следующих объектов: твердых горючих веществ, жидких горючих веществ, газообразных горючих веществ, металлов и металлосодержащих веществ, электроустановок, которые находятся под напряжением. Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара. Ранг огнетушителя указывают на его маркировке. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых в целях защиты конкретного объекта определяют по нормам пожарной безопасности.

4.5. При эксплуатации помещений детского сада запрещается:

- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и прочих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- монтировать глухие металлические решетки на окнах и приямках на окнах подвалов;
- устраивать на лестничных клетках и коридорах кладовые, хранить под маршами лестниц и на площадках вещи, мебель и прочие горючие материалы;

- применять на путях эвакуации горючие материалы в целях отделки, облицовки, окраски стен и потолков, ступеней и площадок на лестничных клетках;
- снимать предусмотренные проектными решениями двери эвакуационных выходов из поэтажных холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток;
- производить изменения объемно-планировочных решений, вследствие которых ухудшаются условия безопасной эвакуации, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
- эксплуатировать электролампы и светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкцией;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и прочими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара, эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной, либо потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять, уходя из помещений, находящиеся под напряжением радиоприемники, персональные компьютеры, бытовые электронагревательные приборы.

4.6. Запрещено курение на территории и в помещениях МАДОУ «Детский сад №185».

## **5. Статистика, причины и последствия пожаров**

5.1. Пожаров в МАДОУ «Детский сад №185» до настоящего времени не было и на настоящий момент нет.

5.2. Рассмотрим общие причины возникновения пожаров. Основными причинами пожаров являются:

- неисправность оборудования, нарушение технологического процесса;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и установок;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печей;
- неосторожное обращение с огнем;
- другие причины: нарушение правил пожарной безопасности, самовозгорание веществ и материалов, нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ, грозовые разряды, нарушение правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий и др.

5.3. В соответствии со статистикой максимальное количество пожаров и возгораний возникает по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования – более 30% от общего числа загораний, на втором месте - неосторожное обращение с огнем (чуть менее 30%).

## **6. Права и обязанности лиц, осуществляющих трудовую деятельность в детском саду, в области пожарной безопасности. Ответственность лиц, осуществляющих трудовую деятельность в детском саду, за нарушение обязательных требований пожарной безопасности**

6.1. Работники детского сада отвечают за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству.

6.2. Согласно статье 34 Федерального закона от 18.11.94 г. "О пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 28.05.2017 N 100-ФЗ) работники МАДОУ «Детский сад №185» обязаны:

6.2.1. соблюдать требования пожарной безопасности:

— соблюдать в помещениях и на территории МАДОУ «Детский сад №185» требования общеобъектовой инструкции "О мерах пожарной безопасности";

— соблюдать меры безопасности при пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

— лица, которые отвечают за проведение массовых мероприятий (торжеств, дискотек, и др.) на территории МАДОУ «Детский сад №185» обязаны перед их началом тщательнейшим образом осмотреть помещения на предмет пожарной безопасности и обеспечить дежурство ответственных лиц.

— все работники, вновь принятые на работу, должны проходить противопожарный инструктаж, проводимый должностными лицами, на которых заведующий МАДОУ «Детский сад №185» своим приказом возложил эти обязанности.

— при обнаружении пожаров без промедления уведомлять о них пожарную службу. Сообщить о пожаре в подразделение пожарной охраны по телефонам: с мобильных телефонов: оператор **Сотовый- "010", "112"** и принять возможные меры к спасению работников и обучающихся, имущества и ликвидации пожара.;

— до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению работников и обучающихся, имущества и тушению пожаров;

— оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

— исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;

— предоставлять в порядке, который установлен законодательством России, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки являющихся их собственностью производственных, хозяйственных, иных строений и помещений с целью контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

6.3. Согласно статье 37 федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности" руководители обязаны:

— соблюдать требования пожарной безопасности, исполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

— разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

— проводить противопожарную пропаганду, обучать своих работников и обучающихся мерам пожарной безопасности;

— включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

— содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, в том числе первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

— оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их развития и возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

— предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории МАДОУ «Детский сад №185» необходимые силы и средства;

— обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных прямых обязанностей на территории, в строения, сооружения и на иные объекты МАДОУ «Детский сад №185»;

— предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в детском саду, в том числе о пожарной опасности, производимой ими продукции, а также о происшедших на их территории пожарах и их последствиях;

— немедленно сообщать в пожарную службу охраны о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

— содействовать деятельности добровольных пожарных;

6.4. Заведующий МАДОУ «Детский сад №185» осуществляет непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственном объекте и несет личную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

6.5. Заведующий МАДОУ «Детский сад №185» своим приказом о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных лиц за пожарную безопасность определяет ответственность за противопожарное состояние, за содержание территорий, помещений детского сада, эвакуационных путей, за проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производственных работах, за содержание первичных средств пожаротушения.

6.6. Согласно статье 38 вышеуказанного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно законодательству России несут:

— собственники имущества;

— руководители федеральных органов исполнительной власти;

— руководители органов местного самоуправления;

— лица, уполномоченные владеть, пользоваться, либо распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

— лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

— должностные лица в пределах их компетенции.

6.7. Лица, указанные в части первой статьи 38 федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности", иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, за иные нарушения закона в сфере пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной либо уголовной ответственности согласно законодательству России.

## **7. Общие меры по предотвращению и тушению пожаров. Система обеспечения пожарной безопасности: система предотвращения пожара и противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**

7.1. С целью обеспечения мер по предотвращению и тушению пожаров МАДОУ «Детский сад №185» введен противопожарный режим.

7.2. **Противопожарный режим** - это совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, которые определяют комплекс организационно-технических мероприятий в МАДОУ «Детский сад №185» по обеспечению пожарной безопасности.

7.3. Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МАДОУ «Детский сад №185» складывается из трех основных групп:

— Мероприятия по установлению противопожарного режима.

— Мероприятия по определению и поддержанию надлежащего противопожарного состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, участках, площадках, кабинетах, отдельных местах и точках.

— Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и т.п.

7.4. Противопожарный режим в МАДОУ «Детский сад №185» включает:

— регламентирование порядка проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

— оборудование всех помещений МАДОУ «Детский сад №185» табличками с указанием номера телефона вызова пожарной охраны и фамилии и инициалы ответственного за противопожарное состояние в помещении;

— установление порядка обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего дня;

— установление порядка уборки горючих отходов, пыли, промасленной ветоши, спец. одежды;

— установление порядка осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;

— определение действий работников при обнаружении пожара;

— установление порядка и сроков прохождения противопожарных инструктажей и обучения по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации и по программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности;

— запрет на выполнение каких-либо работ без проведения соответствующего инструктажа (в том числе, лица, не прошедшие вводный и первичный инструктажи к осуществлению трудовой деятельности в МАДОУ «Детский сад №185» не допускаются).

7.5. Противопожарный режим в МАДОУ «Детский сад №185» устанавливается приказом заведующего МАДОУ «Детский сад №185».

7.6. Поддержание надлежащего противопожарного порядка предполагает:

— приобретение и сосредоточение в установленных местах необходимого количества первичных средств пожаротушения;

— оборудование помещений МАДОУ «Детский сад №185» автоматической системой сигнализации;

— поддержание в исправном состоянии пожарных кранов;

— поддержание чистоты и порядка на территории детского сада;

- содержание наружного освещения на территории детского сада в исправном состоянии;
- оборудование МАДОУ «Детский сад №185» системой оповещения людей о пожаре, включающей световую, звуковую, визуальную сигнализацию;
- поддержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, всегда свободными для проезда пожарной техники;
- содержание в исправном состоянии противопожарных дверей, клапанов, других защитных устройств в противопожарных стенах и перекрытиях, а также устройств для samozакрывания дверей;
- своевременное выполнение работ по восстановлению разрушений огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования;
- поддержание в исправном состоянии прямой телефонной связи с ближайшим подразделением пожарной охраны;
- недопущение установки глухих решеток на окнах и прямых у окон подвалов;
- содержание дверей эвакуационных выходов в исправном состоянии, свободно открываемыми;
- поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода.

#### 7.7. Надзор и контроль за выполнением требований пожарной безопасности:

- проведение должностными лицами, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, плановых и внеплановых проверок по оценке противопожарного состояния и соблюдения установленного противопожарного режима в подразделениях МАДОУ «Детский сад №185»;
- представление государственным инспекторам по пожарному надзору для обследования и оценки, используемых МАДОУ «Детский сад №185» помещений в порядке, установленном законодательством РФ.
- Обеспечение пожарной безопасности в МАДОУ «Детский сад №185» достигается выполнением всех вышеперечисленных мероприятий.

— Заведующий МАДОУ «Детский сад №185» при разграничении ответственности подчиненных должностных лиц должен удостовериться, что каждый из них выполняет требования пожарной безопасности и обеспечивает их соблюдение подчиненными работниками.

#### 7.8. В МАДОУ «Детский сад №185» соответствующими инструкциями регламентированы:

- порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара;
- порядок использования и содержания первичных средств пожаротушения;
- порядок контроля состояния огнезащитных покрытий строительных конструкций и инженерного оборудования;
- порядок, нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;
- порядок проведения временных пожароопасных и огневых работ;
- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания рабочего дня;
- порядок, сроки прохождения противопожарного инструктажа и лица, ответственные за его проведение;
- порядок эвакуации и действия работников при возникновении пожара;

**8. Обязанности и порядок действий лиц, осуществляющих трудовую деятельность в МАДОУ «Детский сад №185», при обнаружении пожара или признаков горения на территории детского сада, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении электроустановок и электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня, пользовании системами, средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации имущества и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаробезопасное состояние всех помещений (подразделения), рабочего места**

8.1. При обнаружении пожара или его признаков (задымления, запаха дыма и т. п.) каждый работник обязан: немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу охраны с мобильных телефонов: оператор **"Сотовый- "010","112";** с указанием точного адреса МАДОУ «Детский сад №185»: г. Казань, ул. Академика Глушко д.29 к месту возникновения пожара, свою должность и фамилию, наличие угрозы людям и голосом оповестить о случившемся сотрудников, которые находятся на этаже.

8.2. Принять меры по вызову к месту пожара непосредственного руководителя или должностного лица, его заменяющего или вышестоящего должностного лица.

8.3. Задействовать систему оповещения людей о пожаре. Оповещение о пожаре сотрудников МАДОУ «Детский сад №185» которые находятся в располагающихся рядом помещениях, осуществляется голосом, имеющимися техническими средствами оповещения.

8.4. Приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации работников и обучающихся из здания в безопасное место согласно плану эвакуации.

8.5. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять посильные меры по тушению пожара имеющимися в МАДОУ «Детский сад №185» первичными средствами пожаротушения.

8.6. Эвакуация людей в МАДОУ «Детский сад №185».

— с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

— с целью обеспечения оперативной эвакуации работников и обучающихся МАДОУ «Детский сад №185» на видных местах размещены поэтажные планы эвакуации в случае возникновения пожара.

— исключить условия, способствующие возникновению паники;

— эвакуацию следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

— выставлять посты безопасности на выходах из детского сада, чтобы исключить возможность возвращения работников в здание, где возник пожар;

— воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения;

— оказывать содействия пострадавшим.

— покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;

— действия эвакуируемого в задымленных помещениях:

— входя в задымленное помещение, дверь открывать медленно, прикрываясь ею;

— двигаясь к выходу, пригнувшись или ползком, насколько возможно накрыв голову плотной тканью;

- в целях защиты органов дыхания от продуктов горения использовать персональные средства фильтрующего действия или влажную ткань, закрывающую рот и нос;
- в случае невозможности эвакуации через эвакуационные выходы:
- уплотнить щели дверного проема, которые пропускают дым и токсичные продукты горения, смоченным водой материалом (шторы, полотенца и т. д.);
- подавать жестовые и голосовые сигналы о помощи. Запрещается открывать окна в целях сигнализации о бедствии, за исключением случаев эвакуации через окно;
- предпринять попытку с помощью подручных и спасательных средств (веревка, штормтрапы, шторы и др.) покинуть помещение (через окно, балкон, аварийный выход);
- при отсутствии такой возможности, надо лечь на пол, прикрыть рот увлажненной повязкой и всеми возможными способами подавать сигнал о своем местонахождении до прибытия пожарных или спасателей.
- по окончании эвакуации сверить списки находившихся в помещениях МАДОУ «Детский сад №185» людей с количеством эвакуированных, доложить заведующему о результатах эвакуации и о сложившейся обстановке на месте возникновения пожара и принятых мерах по его тушению.

#### **8.7. Эвакуация материальных ценностей.**

- 8.7.1. эвакуацию материальных ценностей, служебной документации проводить только по путям эвакуации и лишь тогда, если жизни и здоровью нет явной угрозы;
- 8.7.2. если же на путях эвакуации присутствуют опасные факторы пожара (дым, лучистое тепло, искры и т.д.), необходимо без промедления запретить эвакуацию материальных ценностей, а начатую экстренно прекратить;
- 8.7.3. допускать к эвакуации материальных ценностей персонал МАДОУ «Детский сад №185» который имеет средства индивидуальной защиты органов дыхания.

8.8. Заведующий МАДОУ «Детский сад №185» или лицо его заменяющее, должностные лица и лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в МАДОУ «Детский сад №185» прибыв к месту пожара должны:

- в случае угрозы жизни людей без промедления организовать их спасение, используя в этих целях имеющиеся силы и средства;
- прекратить все работы;
- удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников МАДОУ «Детский сад №185», не участвующих в тушении пожара;
- возглавить руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками МАДОУ «Детский сад №185», которые принимают участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать содействие в выборе кратчайших путей подъезда к очагу пожара;
- сообщить руководителю пожарной охраны сведения о пожаре, пожароопасных, взрывчатых веществах, применяемых в производстве или хранящихся в МАДОУ «Детский сад №185» о местах возможного нахождения людей.

— По окончании рабочего дня и в случае пожара работник, покидающий помещение последним, обязан произвести осмотр помещения и привести его в пожаровзрывобезопасное

состояние: плотно закрыть все двери и окна, отключить все токоприемники (за исключением холодильников, аварийного и дежурного освещения, которые работают круглосуточно по требованиям технологии), выключить свет.

— В случае, если по окончании рабочего дня невозможно своими силами привести помещение в пожаровзрывобезопасное состояние, работник, покидающий помещение последним, обязан доложить об этом непосредственному руководителю, и действовать по его указанию.

— Запрещается по окончании рабочего дня оставлять помещение, находящееся в пожаровзрывоопасном состоянии.

— Убедившись, что покидаемое помещение находится в пожаровзрывобезопасном состоянии, закрыть помещение на ключ. Сдать ключ на вахту.

## **9. Меры пожарной безопасности в зданиях для проживания людей**

9.1. Зданий для проживания людей в МАДОУ «Детский сад №185» не имеется, поэтому меры пожарной безопасности в таких зданиях в рамках настоящей инструкции не рассматриваются.

9.2. Проведение вводного противопожарного инструктажа завершается проверкой соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую деятельность в МАДОУ «Детский сад №185» требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, которую осуществляет лицо, проводившее противопожарный инструктаж, либо иное лицо, назначенное заведующим МАДОУ «Детский сад №185».

9.3. О проведении вводного противопожарного инструктажа лица, осуществляющего трудовую деятельность в МАДОУ «Детский сад №185» после проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, должностным лицом, проводившим проверку соответствия знаний и умений лиц, осуществляющих трудовую деятельность в МАДОУ «Детский сад №185» требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, производится запись в карточке учета вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа по пожарной безопасности в МАДОУ «Детский сад №185» (Приложение №1).

9.4. Лица, показавшие неудовлетворительные результаты проверки соответствия знаний и умений требованиям, предусмотренным программой вводного противопожарного инструктажа, по итогам проведения противопожарных инструктажей, к осуществлению трудовой деятельности в МАДОУ «Детский сад №185» не допускаются до подтверждения необходимых знаний и умений.

9.5. Вводный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой лиц, осуществляющих аналогичную трудовую деятельность в МАДОУ «Детский сад №185».

### **ПОДГОТОВИЛ:**

Заместитель заведующего

И.Н. Семенова

### **СОГЛАСОВАЛ:**

Заместитель по хозяйственной деятельности

Т.А. Самохина

**Карточка регистрации № 1**  
**вводного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа по пожарной**  
**безопасности на рабочем месте в МАДОУ «Детский сад №185»**

Инструктаж пожарной безопасности для работника: **Федорова Галина Ивановна**

*Ф.И.О. Вновь принятого работника в МАДОУ «Детский сад №185».*

Число, месяц, год проведения инструктажа	Число, месяц, год рождения работника прошедшего инструктаж	Профессия, Должность работника прошедшего инструктаж	Вид инструктажа	Наименование подразделения в котором будет осуществляться трудовую деятельность работник прошедший инструктаж	Наименование локального Акта в объеме требований которого проведен инструктаж	Ф.И.О. Должность работника проводившего инструктаж	Подпись работника проводившего инструктаж	Подпись работника прошедшего инструктаж
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Число, месяц, год проведения инструктажа	Число, месяц, год рождения работника прошедшего инструктаж	Профессия, Должность работника прошедшего инструктаж	Вид инструктажа	Наименование подразделения в котором будет осуществляться трудовую деятельность работник прошедший инструктаж	Наименование локального Акта в объеме требований которого проведен инструктаж	Ф.И.О. Должность работника проводившего инструктаж	Подпись работника проводившего инструктаж	Подпись работника прошедшего инструктаж
10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
06.09.2023	25.05.1973	Уборщик служебных помещений	Вводный противопожарный инструктаж	Младший обслуживающий персонал	Программа вводного противопожарного инструктажа в МАДОУ «Детский сад №185».	Давыдова Т.Н. Заведующий МАДОУ «Детский сад №185».		

06.09.2023	25.05.1973	Уборщик служебных помещений	Первичный инструктор по пожарной безопасности	Младший обслуживающий персонал	ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в МАДОУ «Детский сад №185».	Давыдова Т.Н. Заведующий МАДОУ «Детский сад №185».		
------------	------------	-----------------------------	---	--------------------------------	--	---	--	--

Заведующий «Детский сад №185», \_\_\_\_\_ Т.Н. Давыдова