

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности по городу Казани (Советский район)
ул. Красная Позция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420061, (843) 272-46-53

Предписание № 219 / 1 /115

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
"Детский сад № 167 с татарским языком воспитания и обучения" Советского района г.
Казани**

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 219 от « 8 » сентября 20 16 года, ст. Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.00 мин. « 14 » сентября 20 16 г. по 14 ч. 00 мин. « 20 » сентября 20 16 г. проведена проверка инспектором отделения НД и ПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДи ГУ МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Анисимовой А. помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 167 с татарским языком воспитания и обучения" Советского района г. Казани, расположенного по адресу: г. Казань ул.Зур Урам, 2а.

совместно с заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 167 с татарским языком воспитания и обучения" Советского района г. Казани Галлямовой Гузалией Гумаровной

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись, указание о выполнении)
1	2	3		4
1.	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности необходимо разделить противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости, а именно складское помещение в столовой не выгорожено противопожарными перегородками.	Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 7.4 СНиП 21-01-97*.	1.08.2017 г.	
2.	При эксплуатации эвакуационных выходов необходимо обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности.	Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ; Правила противопожарного режима в РФ п.33.	1.08.2017 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц

граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке..

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Инспектор отделения НД по Советскому району г. Казани
«Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан Анисимова А.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«22» сентября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Анисимова
(подпись)

«22» 09 2016 г.

Анисимова
(подпись)

М.Л.П.

Анисимова
(должность, фамилия, инициалы)