



КНМ 16210061000201449489

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани
420073, г. Казань, ул. Кр. Позizioni, 3Б, тел/факс: 223-95-67

Предписание № 365/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 352 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" СОВЕТСКОГО
РАЙОНА Г.КАЗАНИ ИНН 1660034230

Во исполнение решения о проведении выездной проверки, принятого главным (заместителем главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 365 от «08» декабря 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. по 13 ч. 00 мин. «09» декабря 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие Начальником отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Азино» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Салаховым Р.Ф. в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 352 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.КАЗАНИ, расположенного по адресам: г. Казань улица 420061, РТ, г. Казань, ул. Галеева, 11а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствуют 2-ые эвакуационные выходы из помещений групповых ячеек 1-го этажа	Ст.1, ст.6, Федерального закона № 123-ФЗ, ст.46 Федерального закона № 184-ФЗ, СП 1.13130.2020 п. 5.1.3	1.10.2022	
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа	(Ст.1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 26 Правил противопожарного режима в РФ);	1.10.2022	
3.	не определен порядок и сроки проведения работ	Ст.1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст.	1.10.2022	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 43 Правил противопожарного режима в РФ		
4.	не в полной мере проведено обучение мерам пожарной безопасности всех работников организации, в том числе руководитель, работники, ответственные за проведение противопожарного инструктажа, работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях, работники, осуществляющие круглосуточную охрану организации, руководители взрывопожароопасных производств	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.3 Правил противопожарного режима в РФ	1.10.2022	
5.	допущено снятие предусмотренной проектной документацией двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа, препятствующее распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.1бд Правил противопожарного режима в РФ	1.10.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Начальник ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Азино»
 УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Салахов Р.Ф.
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
 по пожарному надзору)




(подпись)

«09» декабря 2021 г

Предписание для исполнения получил:



(подпись)



(должность, фамилия, инициалы)

«09» декабря 2021 г.