



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

**ПРОКУРАТУРА
АГРЫЗСКОГО РАЙОНА**

Гоголя ул., 12, Агрыз, 422231,
(8-85551) 21 9 40, e-mail: agr.prok@tatar.ru

09.02.17 № 02-08-02/30

Заведующей муниципальным
автономным дошкольным
образовательным учреждением
«Детский сад № 6 города Агрыз
Агрызского муниципального района
Республики Татарстан»

Лутфуллиной Р.М.

ул. Энгельса, д. 26, г. Агрыз,
Республика Татарстан

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства о
несовершеннолетних и молодежи, а также
противопожарного законодательства

Прокуратурой района, во исполнение поручения прокурора Республики Татарстан 06 февраля 2017 года проведена проверка исполнения требований противопожарного законодательства в деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 города Агрыз Агрызского муниципального района Республики Татарстан» (далее по тексту – МАДОУ ДС № 6 г. Агрыз АМР РТ).

В ходе проведенной проверки установлено, что требования пожарной безопасности в административном здании МАДОУ ДС № 6 г. Агрыз АМР РТ, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Агрыз, ул. Энгельса, д. 26 соблюдаются ненадлежащем образом.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту - ППР) правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 7 ППР на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.

Согласно разделу 1 ГОСТ Р 12.2.143-2002 «ССБТ. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Элементы систем. Классификация. Общие технические требования. Методы контроля» принятому Постановлением Госстандарта России 20 ноября 2002 года № 420-ст (далее по тексту - ГОСТ) настоящий стандарт распространяется на фотолуминесцентные эвакуационные системы (далее - ФЭС) и элементы систем, в том числе планы эвакуации, применяемые, в частности, в зданиях.

Согласно п. 6.7.7 ГОСТ планы эвакуации следует выполнять на основе фотолуминесцентных материалов.

АБ № 002015

Вместе с тем, в ходе проведенной проверки было установлено, что план эвакуации, размещенный на 1 и 2 этаже МАДОУ ДС № 6 г. Агрыз АМР РТ выполнен не на основе фотолюминесцентных материалов.

Кроме того, согласно подп. «г» п. 36 ППР при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

В соответствии с п. 62 ППР устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

Вместе с тем, в ходе проведенной проверки было установлено, что установленные на дверях «доводчики» (устройства автоматического закрывания дверей) находятся в неисправном состоянии.

Выявленные нарушения, заключающиеся в неисполнении требований противопожарного законодательства, ставят под угрозу жизнь и здоровье воспитанников дошкольного образовательного учреждения, что является недопустимым.

Проведенной проверкой установлено, что лицом ответственным за соблюдение требований противопожарного законодательства в МАДОУ ДС № 6 г. Агрыз АМР РТ является заведующий хозяйственной частью МАДОУ ДС № 6 г. Агрыз АМР РТ Набиуллин Ф.Х.

В соответствии со ст. 193 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению причин и условий, способствующих нарушению требований законодательства о несовершеннолетних и молодежи.


2. Привлечь к дисциплинарной ответственности заведующего хозяйственной частью МАДОУ ДС № 6 г. Агрыз АМР РТ Набиуллина Ф.Х. за допущенные нарушения требований противопожарного законодательства.

3. О месте и времени рассмотрения настоящего представления уведомить прокурора района.

4. О принятых мерах сообщить письменно в установленный законом месячный срок в прокуратуру Агрызского района Республики Татарстан по адресу: 422231, г. Агрыз, ул. Гоголя, д. 12 (с приложением

приказа о привлечении работника к дисциплинарной ответственности и документов, подтверждающих фактическое устранение нарушений указанных в настоящем представлении).

Прокурор района
советник юстиции



С.Г. Парамонов