

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности МЧС России по РТ
ул.Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности Азнакаевского муниципального района
ул. М.Джалиля, 54, г.Азнакаево, Республика Татарстан, 423330, (85592)7-19-19, факс 7-20-01

Предписание № 231 / 1 / 106

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №5

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
«Золотой ключик» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан
индивидуального предпринимателя) (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

далее МБДОУ №5 «Детский сад «Золотой ключик» п.г.т. Актюбинский Азнакаевского МР РТ
Заведующей МБДОУ №5 «Детский сад «Золотой ключик» п.г.т. Актюбинский Азнакаевского МР РТ
Сахаповой Людмиле Владимировне

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отдела надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
№ 231 от «01» сентября 2014 года, ст.6 Федерального закона
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 10 мин.
«11» сентября 2014 г. по 15 ч. 10 мин. «11» сентября 2014 г.
проведена проверка ст. инспектором по Азнакаевскому муниципальному району по пожарному

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
надзору УНД ГУ МЧС России по РТ службы капитаном внутренней службы Сафиуллиным Айдаром
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Линарисовичем, МБДОУ №5 «Детский сад «Золотой ключик» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР
РТ расположенный по адресу: ИНДЕКС:423304, РОССИЯ, РТ, Азнакаевский МР,
п.г.т.Актюбинский, ул.Губкина, д.30а

совместно с заведующей МБДОУ №5 «Детский сад «Золотой ключик» п.г.т.Актюбинский
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)
Азнакаевского МР РТ Сахаповой Людмилой Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Пожарные шкафы установленные в МБДОУ №5 «Детский сад «Золотой ключик» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ изготовлены из горючих материалов	Статья 107. Требования к пожарным шкафам 1. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны обеспечивать размещение и хранение в них первичных средств пожаротушения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ) 2. Конструкция пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов должна позволять быстро и безопасно использовать находящееся в них оборудование. 3. Габаритные размеры и установка пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов не должны приводить к загромождению путей	11.09.2015г.	

С.А. Сафиуллин

Л.В. Сахапова

		<p>эвакуации.</p> <p>4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.</p> <p>5. Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов и многофункциональных интегрированных пожарных шкафов определяются нормативными документами по пожарной безопасности, принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального закона.</p> <p>пункт 57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p> <p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) (статья 107 часть 4 ФЗ-123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 57 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)</p>		
2.	<p>Не все помещения расположенные в подвале МБДОУ №5 «Детский сад «Золотой ключик» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ оборудованы дымовыми пожарными извещателями</p>	<p>4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамеры (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток.</p> <p>(пункт 4 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ 110-03 от 30.06.2003г.)</p>	11.09.2015г.	
3.	<p>Руководитель организации не организовала проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в подвальном помещении в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями</p>	<p>57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).</p> <p>Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении.</p> <p>(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)</p> <p>Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.</p> <p>(пункт 57 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)</p>	11.09.2015г.	
4.	<p>В подвальном помещении допускается эксплуатирование электропроводов</p>	<p>42. Запрещается:</p> <p>а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;</p> <p>2.3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в детских учреждениях, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической</p>	11.09.2015г.	

ВИДИМЫМИ нарушениями ИЗОЛЯЦИИ	эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. 2.3.2. Администрация детских учреждений обязана обеспечить обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п.2.3.1. настоящих правил, своевременно устранять выявленные недостатки. (пункт 42 п.п.«а» Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме», пункт 2.3.1, пункт 2.3.2, пункт 2.3.11 Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89)		
5. Руководитель организации не организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний, (п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113)	24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие. (п. 24 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) (пункт 24 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»)	11.09.2015г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

ст. инспектор по Азнакаевскому муниципальному

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

району по пожарному надзору

по пожарному надзору)

Сафиуллин Айдар Линарисович

« 11 » сентября 2014г.



Предписание для исполнения получил:

заведующая МБДОУ №5 «Детский сад «Золотой ключик»


п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ Сахапова Людмила Владимировна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« ___ » _____ 20 ___ г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



ОТЧЕТ

по выполнению предписания № 231/1/106 от 01.09.2014 г

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленных нарушений	Сроки	Отметка о выполнении
1.	Пожарные шкафы, установленные в МБДОУ, изготовлены из горючих материалов	11.09.2015	Выполнено. Установлены шкафы, изготовленные из негорючих материалов
2.	Не все помещения расположенные в подвале оборудованы дымовыми пожарными извещателями	11.09.2015	
3.	Руководитель организации не организовала проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в подвальном помещении в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями	11.09.2015	Выполнено
4.	В подвальном помещении допускается эксплуатирование электропроводов с видимыми нарушениями изоляции	11.09.2015	Выполнено
5.	Руководитель организации не организует проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	11.09.2015	

Отделение надзорной деятельности по Азнакаевскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Азнакаево
(место составления акта)

"24" ноября 2015 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного надзора,
юридического лица

№ 120 от «25» ноября 2015 года

По адресу/адресам: ИНДЕКС:423304, РОССИЯ, Татарстан Респ., Азнакаевский МР,
п.г.т.Актюбинский, ул.Губкина, д.30а Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №5 «Золотой ключик»
п.г.т.Актюбинский ИНН 1643003970, ОГРН 1021601570737, далее МБДОУ №5 «Детский сад
«Золотой ключик» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Азнакаевского
муниципального района по пожарному надзору Шайхутдинова Булата Азатовича № 120 от
19 ноября 2015 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая / выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБДОУ №5 «Детский сад «Золотой ключик» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ
ИНН 1643003970, ОГРН 1021601570737

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 01 час 00 мин.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделением НД по Азнакаевскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ №5 «Детский сад «Золотой ключик» Сахапова Л.В.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Сафиуллин Айдар Линарисович, государственный
инспектор по Азнакаевскому муниципальному району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ №5 «Детский сад
«Золотой ключик» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР РТ Сахапова Людмила
Владимировна, раб.тел.(8-85592) 3-14-34, сот.8-927-47-17-783

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, полномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено. Нарушения, указанные в предписании №213/1/106 от 11.09.2014г. об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности устранены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Сафиуллин А.Л.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Сахапова Л.В.

Прилагаемые к акту документы:

Распоряжение №120 от 10 ноября 2015г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сафиуллин А.Л.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующая МБДОУ №5 «Детский сад «Золотой ключик» п.г.т.Актюбинский Азнакаевского МР
РТ Сахапова Людмила Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"23" 11 2015 г.

Сахапова Л.В.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)