

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

п.г.т. Аксубаево

(место составления акта)

«19» ноября 2018 г.

(дата составления акта)

09 часов 00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 278

По адресу/адресам: РТ, Аксубаевский район, п.г.т. Аксубаево, ул. Романова, д. 20

(место проведения проверки)

На основании: распоряжении заместителя начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Гафиятова Р.Х. № 278 от 26.10.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"19" ноября 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

" " 201 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Межрайонный отдел НД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Гайфуллина Г.Ю. ✓ 29.10.2018 г. 13 ч. 15 мин

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: инспектор МОИД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Шайхутдинов Т.Х.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ «Детский сад «Радуга» Гайфуллина Г.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений
(нормативных) правовых актов):

- | | |
|---|---|
| 1 | Двери в пожароопасных помещениях (склады) в столовой не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;
<i>Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2; п. 7.4; п. 7.18;</i> |
| 2 | В коридорах на путях эвакуации, у запасных выходов, у кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации, у звуковых оповещателей пожарной тревоги, в местах установки огнетушителей, не нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности (знаки пожарной безопасности п.1,2,3,4,5,6,8,11,15);
<i>(Требование п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. (Требование Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.п. 1.1, раздел 2 п. 2.7 табл. 3 НПБ 160-97);</i> |
| 3 | Для отделки стен фойе, холла на путях эвакуации применен горючий материал (дерево);
<i>(Требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*; п.4.3.2 СП 1.13130.2009);</i> |
| 4 | На объекте детского сада допускается размещения мебели, у дверей эвакуационных выходов в сальных помещениях;
<i>(Требование п. 23 Ж Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);</i> |
| 5 | Руководитель организации организовал не правильную перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).
<i>(Требование п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);</i> |

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, установленным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 278/1/197 от 19.11.2018 года,
протокол об административном правонарушении № 336-2018-0283 от 19.11.2018
года по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Т.Х. Шайхутдинов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): заведующая МБДОУ «Детский сад «Радуга» Гайфуллина Г.Ю.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"19" ноября 2018 г.

✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Аксубаевский район
пгт Аксубаево, ул. Мазилина, 86
(место составления акта)

«22» мая 2018 года
(дата составления акта)
13 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 1790/26-вп/в

с 21 мая 2018г. по 25 мая 2018 г.

Юридический (фактический) адрес: 423060, Республика Татарстан, Аксубаевский район,
пгт.Аксубаево, Романова дом 20

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга»
Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан (Татарстан) Авдоиной Л.Г. № 1790/26 – вп/в от 17 мая 2018 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение
или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Радуга» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, юридический
(фактический) адрес: 423060, Республика Татарстан, Аксубаевский район, пгт.Аксубаево,
Романова дом 20 ОГРН 1021605357124 ИНН 1603003003

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)


Продолжительность проверки: с 21 мая 2018 г. по 25 мая 2018 г.,
на объекте 21.05.2018г. с 13час.00мин по 15час.00мин

Продолжительность проверки: 2 часа 00 мин.

(дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РТ (Татарстан) в
Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах 22.05.2018 года

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки получила: 
уведомлен: 18 мая 2018 года в 08 часов 30 минут
получил: 18 мая 2018года в 09 часов 00 минут,
ознакомлен 18 мая 2018г. в 09 часов 00 минут

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Радуга» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан
Гайфулина Гульназ Юнусовна

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Исмагилова Гузель Хамзовна, старший специалист 1 разряда ТО Управления
Роспотребнадзора по РТ в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах,

Лица, участвующие в проверке в качестве экспертов, специалистов экспертных
организаций:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

Гайфуллина Гульназ Юнусовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки установлено:

Проведена проверка с целью контроля выполнения пунктов № 5,10,12,13 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 4229/26-п/в от 28.12.2017г., выданного по результатам плановых мероприятий по контролю, проведенного в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, срок для исполнения которых истек 01.05.2018г.

Из 4 пунктов сроком до 01.05.2018г. не один пункт не был выполнен.

п.5 Для предотвращения неблагоприятного влияния повышенных выделений влаги, тепла на организм поваров, на рабочих местах у плит, моечных ванн не установлен локальная вытяжная система вентиляции, что ухудшает условия труда рабочих, создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, что может привести к обсеменению готовой продукции и является нарушением требований ст. 17, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 4.5 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

п.10 В группах не созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви, что является нарушением ст.11, 28, 29 Федерального закона №52 -ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».


п.12 В буфетной в групповых и пищеблоке отсутствуют гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды, что является нарушением ст.11, ч.1 ст. 28, ч.1 ст. 29 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

п.13 На территории детского сада аварийные строения не ликвидированы, что является нарушением Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" №52-ФЗ от 30.03.1999г. (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001г.№196 -ФЗ, от 10.01.2003 №15-ФЗ, от 30.06.2003 №86-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 09.05.2005 №45-ФЗ) статья 29.; п. п.4.24., 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; п.3.1.-3.3.СП 3.5.3.1129-02 "Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации" организаций».

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,



индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля имеется

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица,



индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 4229/26-п/в от 28.12.2017г ,

Подписи лиц, проводивших проверку:



Г.Х.Исмагилова


С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан Гайфуллина Гульназ Юнусовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) « 22» мая 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКСУБАЙ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ФИНАНС
БЮДЖЕТ ПАЛАТАСЫ

423060, шәһәр тибындагы Аксубай поселогы,
Октябрь урамы. 37нче йорт,
тел.: (84344) 2-82-34, 2-81-70, 2-81-88(ф)
E-mail: aksu.fbp@tatar.ru



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
АКСУБАЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ФИНАНСОВАЯ
БЮДЖЕТНАЯ ПАЛАТА

423060, п.г.т. Аксубаево, ул. Октябрьская 37,
тел.: (84344) 2-82-34, 2-81-70, 2-81-88(ф)
E-mail: aksu.fbp@tatar.ru

Заведующей МБДОУ «Детский сад «Радуга»
Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан
Г.Ю. Гайфуллиной
423060, Республика Татарстан,
Аксубаевский муниципальный район,
п.г.т. Аксубаево, ул. Романова, д.20

ПРЕДПИСАНИЕ

от 31 января 2018 г.

№ 1

Финансовой бюджетной палатой Аксубаевского муниципального района в соответствии с приказом Финансовой бюджетной палаты Аксубаевского муниципального района от "09" января 2018 года N 1-О, в период с 10.01.2018 г. по 30.01.2018 г. в отношении МБДОУ «Детский сад «Радуга» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения и соблюдения законодательства РФ при размещении заказов на поставки на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для муниципальных нужд Аксубаевского муниципального района.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:

1.	Содержание нарушения	В ходе проверки выявлены излишки продуктов питания: - масло растительное в количестве 0,540 л.; - печенье в количестве 0,300 кг.
	Нарушение в денежном выражении (причиненный ущерб)	60,87 руб.
	Дата (период) совершения нарушения	январь 2018 г.
	документы, подтверждающие нарушение	Оборотная ведомость по нефинансовым активам (продукты питания) – ф.0504035, накопительная ведомость

Финансовая бюджетная палата Аксубаевского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № ФЗ статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5.21 Административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденного постановлением Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района от 22 июля 2016 г. N 373,

ПРЕДПИСЫВАЕТ

1. Оприходовать выявленные в ходе проверки излишки продуктов питания.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших вышеуказанные нарушения.
3. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях законодательства.
4. Принять меры по недопущению выявленных в ходе проверки нарушений в осуществлении дальнейшей деятельности.
5. О результатах исполнения настоящего Предписания следует проинформировать Финансовую бюджетную палату Аксубаевского муниципального района в срок до "14" февраля 2018 года (или не позднее 10 дней с даты исполнения Предписания).
6. Неисполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке в суд.

Председатель Финансовой бюджетной палаты
Аксубаевского муниципального района



Сетрова О.П.

**ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АКСУБАЙ
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ФИНАНС
БЮДЖЕТ ПАЛАТАСЫ**

423060, шәһәр тибындагы Аксубай поселогы,
Октябрь урамы. 37нче йорт,
тел.: (84344) 2-82-34, 2-81-70, 2-81-88(ф)
E-mail: aksu.fbp@tatar.ru



**РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
АКСУБАЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ФИНАНСОВАЯ
БЮДЖЕТНАЯ ПАЛАТА**

423060, п.г.т. Аксубаево, ул. Октябрьская 37,
тел.: (84344) 2-82-34, 2-81-70, 2-81-88(ф)
E-mail: aksu.fbp@tatar.ru

Заведующей МБДОУ «Детский сад «Радуга»
Аксубаевского муниципального района
Республики Татарстан
Г.Ю. Гайфуллиной
423060, Республика Татарстан,
Аксубаевский муниципальный район,
п.г.т. Аксубаево, ул. Романова, д.20

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

от 31 января 2018 г.

№ 1

Финансовой бюджетной палатой Аксубаевского муниципального района в соответствии с приказом Финансовой бюджетной палаты Аксубаевского муниципального района от "09" января 2018 года N 1-О, в период с 10 января 2018 г. по 30 января 2018 г. в отношении МБДОУ «Детский сад «Радуга» Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан, проведена плановая проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения и соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов РФ при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Аксубаевского муниципального района

В ходе проверки выявлены следующие нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения:

1.	Содержание нарушения	Проведенной проверкой использования имущества, путем визуального осмотра на предмет эксплуатации выявлено неиспользуемое имущество, которое следует квалифицировать как неэффективное использование бюджетных средств (имущества).
	Дата (период) совершения нарушения	19.01.2018 г.
	Нарушение в денежном выражении	54,72 тыс.рублей
	Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)	ст.34 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)
	документы, подтверждающие нарушение	Перечень муниципального имущества
2.	Содержание нарушения	Представленные меню-требования на выдачу продуктов питания, применяемые в Учреждении, не соответствует утвержденной форме (ф. 0504202)

Дата (период) совершения нарушения	2016-2017 гг.
Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)	Приказ Минфина России от 30 марта 2015 г. N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению" (с изменениями и дополнениями)
документы, подтверждающие нарушение	Меню-требования за 2016-2017 гг.
3. Содержание нарушения	Записи в регистры бухгалтерского учета (Журналы операций) вносились несвоевременно
Дата (период) совершения нарушения	Июнь-декабрь 2017 г.
Нарушение в денежном выражении	19,01 тыс.рублей
Нарушенные положения нормативных правовых актов и иных документов, являющихся правовым основанием предоставления бюджетных средств (со ссылками на соответствующие пункты, части, статьи)	часть 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями), пункт 11 Приказа Министерства финансов РФ «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по их применению» от 01.12.2010 г. № 157н (с изменениями и дополнениями)
документы, подтверждающие нарушение	Накладные № 34 от 10.10.2017 г., № 2145нтдо от 05.06.2017 г., № 45/17-000854 от 18.07.2017 г., Журналы операций за июнь-декабрь 2017 г.

Финансовая бюджетная палата Аксубаевского муниципального района в соответствии со статьями 269.2, 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в Аксубаевском муниципальном районе Республики Татарстан, утвержденного постановлением Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района от 22 июля 2016 г. N 373,

ТРЕБУЕТ:

1. Рассмотреть информацию о выявленных нарушениях законодательства.
2. Принять меры по устранению выявленных нарушений и устранению причин и условий их совершения.
3. Принять меры по недопущению выявленных в ходе проверки нарушений в осуществлении дальнейшей деятельности.
4. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших вышеуказанные нарушения.

О результатах исполнения настоящего Представления следует проинформировать Финансовую бюджетную палату Аксубаевского муниципального района до "14" февраля 2018 года (или не позднее 10 дней с даты исполнения Представления).

Настоящее Представление может быть обжаловано в установленном законом порядке в суд.

Председатель
Финансовой бюджетной палаты
Аксубаевского муниципального района



Сетрова О.П.