



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \* КНМ 16220061000201703761 от 28.02.2022 года



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Ф.Яруллина, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07, e-mail: undrt@mail.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Республике Татарстан**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. им. Р.С. Хамадеева, д. 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040, (8-84345) 4-44-02, e-mail: ondnurlat@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 40 / 1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Старотимошкинский детский сад «Солнышко» Аксубаевского муниципального  
района Республики Татарстан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора по пожарному надзору  
– начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности  
и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,  
Юсупова Р.Р.

№ 40 от « 28 » февраля 202 2 года

в период с « 14 » марта 202 2 г. по « 14 » марта 202 2 г.

Государственным инспектором по пожарному надзору – инспектор межрайонного

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и  
 органа государственного пожарного надзора)

Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и  
профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,  
капитаном внутренней службы Шайхутдиновым Тагиром Хасанзановичем.

проведено внеплановое (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица ВРИО заведующей  
МБДОУ «Старотимошкинский детский сад «Солнышко» Погодкина Светлана Николаевна.

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
 статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
 (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и
1.	Руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Требование п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01 марта 2023 год	
2.	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций чердачного помещения.	Требование п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01 марта 2023 год	
3.	На пути эвакуации (в	Требование п. 27 Б Правил	01 марта	

	<i>проходах и коридорах) размещены различные изделия, предметы, препятствующие безопасной эвакуации;</i>	<i>противопожарного режима в Российской Федерации</i>	<b>2023 год</b>	
4.	<i>На объекте защиты отсутствует техническая документация на систему противопожарную защиту и результат пусконаладочного испытания указанной системы.</i>	<i>Требование п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации</i>	<b>01 марта 2023 год</b>	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**ВРИО заведующей МБДОУ «Старотимошкинский детский сад «Солнышко» Погодкина Светлана Николаевна**

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

**Государственный инспектор по пожарному надзору – инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Шайхутдинов Т.Х.**

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.