

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



16260041000120621444 от 16.02.2026г..

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 04.03.2026г. № 37/27-С

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в
Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах, 423060, Республика Татарстан, г. пгт
Аксубаево, ул.Горького,41

(место выдачи предписания)

Главным специалистом экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском
районах

(должность лица, составившего предписание)

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

Тимирязовым А.С.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия профилактического визита на основании Плана проведения обязательных профилактических визитов по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому контролю (надзору) на 2025г., утвержденного Приказом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) от 27.12.2023г. № 75

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

от 04.03.2026г № 37/27-С в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Алсу» с. Верхнее Альмузино Алькеевского муниципального района Республики Татарстан", 422885, Республика Татарстан, Алькеевский муниципальный р-н, с. Верхнее Альмузино, ул. Пионерская,25; ИНН: 1606001942, ОГРЮЛ: 1021605756193
категория риска: чрезвычайно высокий

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

V нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам, услугам);

нарушения законодательства о техническом регулировании.
(нужное выбрать)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад «Алсу» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан», 422885, Республика Татарстан, Алькеевский муниципальный р-н, с. Верхнее Альмуззино, ул. Пионерская, 25; ИНН: 1606001942, ОГРЮЛ: 1021605756193

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований	Ссылка на конкретные структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого нарушены	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения обязательных требований
1	- не вывешены инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению используемого средства и температурных режимах воды в моечных ваннах	ст.10, ч.1 ст.17, ч.1,3 ст.39 Федерального Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" №52-ФЗ от 19.03.1999г., гл.III п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"	Разработать и вывесить инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств,		Рекомендуется представление в адрес Нурлатского ТО подтверждающих устранение выявленного нарушения обязательных требований
2	журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции не ведется	№5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения"	Вести журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции		Рекомендуется представление в адрес Нурлатского ТО подтверждающих устранение выявленного нарушения обязательных требований
3	- в горячем цехе над плитами приточно-вытяжная вентиляция отсутствует,	ст.10, ст.17, ч.1 ст.28, ст.29, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.7, п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".	Горячий цех оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией		Рекомендуется представление в адрес Нурлатского ТО подтверждающих устранение выявленного нарушения обязательных требований

4	<p>часть разделочные доски с трещинами, маркировка не соблюдается,</p>	<p>ст.10, ст.17, ч.1 ст.28, ст.29, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.4.6.2СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".</p>	<p>Заменить разделочные доски с повреждениями, промаркировать и использовать строго по маркировке</p>	<p>Рекомендуется представление в адрес Нурлатского ГО подтверждающих устранение выявленного нарушения обязательных требований</p>
5	<p>производственные столы в пищеблоке не маркированы,</p>	<p>ст.10, ст.17, ч.1 ст.28, ст.29, ч.3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.2.4.6.2СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".</p>	<p>Производственные промаркировать, использовать строго по назначению</p>	<p>Рекомендуется представление в адрес Нурлатского ГО подтверждающих устранение выявленного нарушения обязательных требований</p>
6	<p>Примерное двенадцатидневное меню для организации питания детей в дошкольных организациях с 10 часовым пребыванием детей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Алсу» села Верхнее Альмурино Алькеевского</p>	<p>таблицы 1 Приложения №9, таблицы 1 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>	<p>Привести примерное 12- дневное меню в соответствии таблицы 1 Приложения №9, таблицы 1 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>	<p>Рекомендуется представление в адрес Нурлатского ГО подтверждающих устранение выявленного нарушения обязательных требований</p>

<p>муниципального района Республики Татарстан</p>				<p>Не соответствует таблице 1 Приложения №9, таблицы 1 Приложения №10 СанПиН 2.3/2.4.3590- 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>
---	--	--	--	---

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до 03.04.2026г

О выполнении предписания известить Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Нурлатском, Аксубаевском, Алькеевском, Черемшанском районах, 422870, Республика Татарстан, Алькеевский район, с.Базарные Матаки, ул.Крайнова.56, gn.alkeevskii@tatar.ru

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)

в срок до «03» апреля 2026г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Алсу» Алькеевского муниципального района Республики Татарстан", 422885, Республика Татарстан, Алькеевский муниципальный р-н, с. Верхнее Альмурзино, ул. Пионерская,25; ИНН: 1606001942, ОГРЮЛ: 1021605756193

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Невыполнение законного предписания об устранении нарушений обязательных требований технических регламентов влечет привлечение к административной ответственности по части 15 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный специалист эксперт
Нурлатского ТО

А.С.Тимирясов

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » марта

2026г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « _____ » _____ 202 _____ г. № _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу:

исх. № _____ от « _____ » _____ 202 _____ г.

Предписание вручено: _____
« _____ » _____ 202 _____ г.