

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, факс 221-61-54, телефон доверия 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам РТ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Солнечная д.12, с. Базарные Матаки Алькеевского района, Республика Татарстан,
422870, (884346) 2-15-77

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 120/1/66

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица заведующей муниципального

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя,

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Березка» села

Базарные Матаки Алькеевского муниципального района Республики

Татарстан Латыповой Гульназ Ахатовне

Физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Алькеевского и Спасского муниципальных районов РТ по пожарному надзору № 120 от « 4 » декабря 2019 года, в соответствии ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 00мин. « 9 » декабря 2019 года, проведена внеплановая выездная проверка.

(наименование органа ГПН)

Начальником межрайонного ОНД и ПР по Алькеевскому и Спасскому
муниципальным районам РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном
внутренней службы Инсаловым Радисом Раисовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты,
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
ский сад «Березка» села Базарные Матаки Алькеевского муниципального райо-
на Республики Татарстан, расположенного по адресу: Республика Татарстан
Алькеевский муниципальный район с. Базарные Матаки, ул. Школьная д. 11;

совместно с заведующей МБДОУ детский сад «Березка» села Базарные Матаки
Алькеевского муниципального района РТ Латыповой Гульназ Ахатовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О
пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пред писания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись, выполнение) (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании на путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности.	<p>п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) –</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	До 01.08.20г.	
2.	В здании не проводилась огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений.	<p>п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390) –</p> <p>21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p> <p>В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений.</p>	До 01.08.20г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного ОНД и ПР по
Алькеевскому и Спасскому муниципальным районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
капитан внутренней службы Инсапов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

« 9 » декабря 2019г.

Предписание для исполнения получило:

✓

(подпись)

Заведующая МБДОУ детский сад «Березка» с. Баз. Матаки
Алькеевского муниципального района РТ
Латышова Г.А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 9 » декабря 2019г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору