

«РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад «Ромашка» п. Молодежный»

423402, Альметьевский район
п. Молодежный, ул. Дорожная д. 1а
тел. 34-25-95.

ТАТАРСТАН ҖӨМҮРИЯТЕ
Әлмәт муниципаль районы
Молодежный поселогы муниципаль
бюджет мәктәпкәчә белем бирү
учреждениесе «Ромашка» балалар
бакчасы.

423402, Әлмәт районы, Молодежный
поселогы,
Дорожная урамы, 1а нчы йорт.
Тел. 34-25-95.

РТ, Альметьевский муниципальный район, п. Молодежный, ул. Дорожная д. 1а тел. 8 (8553) 34-25-95
ОГРН 1021601631699 ИНН 1644020350 КПП 164401001

Инспектору ОНД и ПР по
Альметьевскому муниципальному району
Республики Татарстан
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
(государственному инспектору по
пожарному надзору)
майору внутренней службы
Низамову Р.Н.

Отчет на представление

об устранении нарушений по Предписанию №161/1/110 от 16 августа 2021 г
В МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Молодежный»

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении и нарушения (подпись)
1	Не защищено автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение здания детского сада	Часть 3 статья 4 ФЗ-123, приложения А пункт А.4 СП 5.13130.2009, пункт 4.4 СП 486.1311500.2020	15.08.2022	Отправлено в УО АМР входящее письмо №495 от 25.08.2021г
2	Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки деревянных конструкций	пункт 13 ППР	15.08.2022	Отправлено в УО АМР входящее

	чердачного помещения здания детского сада или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности после окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя			письмо №495 от 25.08.2021г
3	Не проведены организацией, имеющей обученный персонал (аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок), эксплуатационные испытания (не реже 1 раза в 5 лет) наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	Подпункт (б) пункта 17ППР, часть 4 статья 4 ФЗ-123, пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009	15.08.2022	Отправлено в УО АМР входящее письмо №495 от 25.08.2021г
4	Не представлена техническая документация на системы противопожарной защиты детского сада, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	Пункт 54 ППР	15.08.2022	

И.о. заведующего ДОУ:



О.П. Васянина