

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420098
(843) 279-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
тел. доверия 288-46-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-35

Предписание № 2/1/10

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
компенсирующего вида №28 «Буратино»» г. Альметьевска
(ИНН 1644020209)

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД
и ПР по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору №2 от «26» января 2021
года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
в период с 13 ч. 00 мин. «26» января 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «26» января 2021 г., проведена
плановая выездная проверка инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району
Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней
службы Муртазиным Ренатом Алисовичем в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №28
«Буратино»» г. Альметьевска, расположенного по адресу: 423450, Республика Татарстан, г.
Альметьевск, ул. М.Джалиля, д. 17а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,
наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «ДС общеразвивающего вида №28 «Буратино» г.Альметьевск
Галиевой И.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты,	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункты 17 «б»,30,42,43,48,50,52,54,60	25.07.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан Республики Татарстан УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Р.А.Муртазин

«26» января 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая Галиева И.В.
(подпись)

«26» января 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.