



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МБДОУ №45
Ф.Ф.Гараева

ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности в МБДОУ №45

1. Общие требования.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования безопасности для дошкольного образовательного учреждения (далее-МБДОУ №45) в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ0103 (далее-Правила).

1.2. Согласно действующему законодательству ответственность за обеспечение пожарной безопасности несет заведующий МБДОУ №45, а во время его отсутствия - лица, исполняющие ее обязанности.

1.3. Заведующий МБДОУ №45, или во время его отсутствия лица, исполняющие обязанности обязаны:

- организовать исполнение и выполнение Правил сотрудниками МБДОУ №45;
- организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму;
- периодически проверять состояние пожарной безопасности в спальнях, игровых комнатах и подсобных помещениях МБДОУ №45, наличие и исправность средств связи, пожарной сигнализации и технических средств борьбы с пожарами;
- установить в помещениях МБДОУ №45 строгий противопожарный режим (определить места хранения технической документации, установить порядок осмотра, закрытия групповых комнат, подсобных помещений после окончания работы), постоянно контролировать его строжайшее соблюдение работниками;
- следить за исправностью электроприборов, электроустановок, технического оборудования, отопления, вентиляции и принимать немедленно меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;
- назначить приказом ответственного за пожарную безопасность МБДОУ №45.

1.4. Каждый работник МБДОУ №45 обязан четко знать, строго соблюдать и выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или возгоранию.

1.5. Лица, виновные в нарушении Правил, в зависимости от характера нарушений и их последствий несут ответственность в дисциплинарном или судебном порядке.

1.6. Первичный (вводный) противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности должны проходить все вновь принимаемые на работу сотрудники на вводном инструктаже по охране труда. Повторный инструктаж проводится на рабочем месте ответственным за пожарную безопасность.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

II. Основные требования пожарной безопасности.

2. Содержание территории.

2.1. Территория учреждения должна постоянно, содержаться в чистоте и систематически очищаться от мусора, сухих веток, бумаги и т.д.

2.2. Ко всем входам в здание должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданию и пожарным водоисточникам, а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

2.3. О закрытии отдельных участков дорог или проездов для их ремонта, препятствующего проезду пожарных машин, необходимо немедленно уведомить пожарную охрану.

2.4. Категорически запрещается разведение костров вблизи здания.

2.5. Курение допускается только за территорией учреждения.

3. Содержание здания и помещений.

3.1. Групповые, служебные, вспомогательные помещения здания должны своевременно убираться и содержаться в чистоте.

3.2. Проходы, выходы, тамбуры, коридоры должны быть свободными. Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из здания.

3.3. Во всех помещениях МБДОУ №45 должны быть назначены ответственные за пожарную безопасность, на видных местах вывешены Инструкции ответственному за пожарную безопасность помещения.

3.4. Двери лестничных клеток должны иметь уплотнения в притворах, а также устройства для самозакрывания, которые всегда должны быть в исправном состоянии.

3.5. Запрещается производить перепланировку помещений без проекта, согласованного с пожарной охраной.

3.6. В здании МБДОУ №27 запрещается:

- устанавливать на пути эвакуации мебель, оборудование и др.;
- оставлять после окончания работы, включенные электрические приборы;
- обивать стены служебных кабинетов горючими тканями;
- производить отделку эвакуационных путей сгораемыми материалами;
- отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и любыми способом с применением открытого огня.

3.7. Запрещается применение первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря не по назначению.

3.8. На местах установки первичных средств пожаротушения должны быть вывешены знаки по ГОСТ 12.4.02676 ССБТ.

3.9. В помещениях и групповых комнатах запрещается проводить огневые работы во время нахождения детей и работников в здании МБДОУ №45.

3.10. В МБДОУ №45 необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

4. Электроустановки.

4.1. Электрические сети и электрооборудование, используемое на предприятии, должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и Правил эксплуатации электроустановок потребителей.

4.2. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

4.3. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условия, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий изготовителей, или при наличии неисправностей, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, выключателями, другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
- пользоваться электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.д.;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

4.4. Световые указатели «ВХОД» должны быть исправны и постоянно включены.

4.5. Не разрешается эксплуатация электропечей, не оборудованных терморегулятором.

4.6. Сотрудник, уходящий из помещения последним, после окончания рабочего дня должен:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара
- обесточить все электропотребители, за исключением работающих круглосуточно, и дежурного освещения;
- закрыть помещение, ключи сдать на пост охраны и расписаться в журнале сдачи ключей и осмотра помещения.

5. Средства пожаротушения.

5.1. Помещения должны быть обеспечены средствами тушения пожара и связи (пожарная сигнализация) для немедленного вызова пожарной помощи в случае возникновения пожара.

5.2. Для указания местонахождения средств пожаротушения, связи и сигнализации надлежит применять указательные знаки по ГОСТ 12.4.02676. Знаки следует размещать на видном месте на высоте 2-2,5 м при установке их как внутри, так и вне помещений.

5.3. Средства пожаротушения и пожарный инвентарь должны быть окрашены в цвета в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.02676.

5.4. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей необходимо поддерживать в соответствии с указаниями инструкций предприятий изготовителей, действующих нормативно-технических документов, а также следующими требованиями:

- не допускается хранить и применять огнетушители с зарядом, включающим в себя галоидоуглеводородные соединения, в непроветриваемых помещениях площадью менее 15 м²;
- запрещается устанавливать огнетушители на путях эвакуации людей из защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах;
- огнетушители разрешается размещать на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при ее открывании;
- конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было увидеть визуально, определить тип ранящегося в них огнетушителя.

5.5. Огнетушитель следует устанавливать так, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была расположена удобно для изучения.

6. Пути эвакуации.

6.1. Двери основных и запасных эвакуационных выходов должны быть оборудованы доводчиками, для самозакрывания, и иметь указатели «ВЫХОД», «ЗАПАСНОЙ ВЫХОД».

6.2. В лестничных клетках здания не допускается устройство помещений любого назначения, кроме помещения охраны, а также хранение каких-либо материалов, оборудования.

6.3. Устройства для samozакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии.

6.4. Не допускается снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей и холлов, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.

6.5. Отделка и облицовка строительных конструкций на путях эвакуации – коридоров, вестибюлей, фойе, лестничных клеток должна выполняться из негорючих материалов.

7. Порядок совместных действий сотрудников, заведующего МБДОУ №45 и пожарной охраны при ликвидации пожара.

7.1. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону «01» (112) в пожарную охрану (при этом назвать адрес объекта, места возгорания (возникновения) пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять все возможные меры по эвакуации детей и работников МБДОУ №45 и приступить к тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

7.2. Руководитель предприятия обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- в случае угрозы жизни детей и сотрудников немедленно организовать их спасение используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты) и выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании, кроме тех, которые связаны с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны работников, не участвующих в тушении пожара;
- взять на себя общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда машин к очагу пожара.

7.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, принятых мерах и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

8. Специальные требования.

8.1. Здание МБДОУ №45 перед началом учебного года должны быть приняты комиссией администрации района с обязательным участием в ней инспектора Государственного пожарного надзора.

8.2. В групповых комнатах следует размещать только необходимые для обеспечения учебно-воспитательного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.д.

8.3. Число кроватей (в спальнях) и столов (другой мебели) в игровых помещениях и кабинетах не должны превышать количества, установленного нормами проектирования.

8.4. С воспитанниками следует организовать занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.