

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420098
(843) 279-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
тел. доверия 288-46-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-35

Предписание № 119/1/87

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад присмотра и
оздоровления №60 «Дружная семейка» г. Альметьевска**
(ИНН 1644019997, ОГРН 1021601629653)

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР по
Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору №119 от «31» мая 2021 года, статьи 6
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00
мин. «17» июня 2021 г. по 14 ч. 00 мин. «17» июня 2021 г., с 15 ч. 00 мин. «21» июня 2021 г. по 16 ч. 00
мин. «21» июня 2021 г., проведена плановая выездная проверка инспектором ОНД и ПР по
Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Хазиевым Ильнуром Фахразиевичем в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и
оздоровления №60 «Дружная семейка» г. Альметьевска, расположенного по адресу: 423452, Республика
Татарстан, город Альметьевск, улица Пушкина, д. 54.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов
власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №60 «Дружная семейка» г.
Альметьевска Халиуллиной Лилией Рауфовной

(указываются должности, фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ пункта предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение, помещение пищеблока, помещение прачечной в здании детского сада, отдельно стоящие складские здания на территории детского сада	статья 46 Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», Статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4 НПБ 110-03	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району
Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Татарстан

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



И.Ф. Хазиев

«21» июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Халиуллина Лилия Рауфовна, Заведующая МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №60 «Дружная семейка» г. Альметьевска

(подпись)

«21» июня 2021 г.

*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

