



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МБДОУ «Арский детский сад №2»

Арского района Республики Татарстан

№ 1 / 02.08.2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Арский детский сад №2»

Арского района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

422000, РТ, Арский район, г. Арск, ул. Школьная, д.50а, тел 8(84366)3-22-36, e-mail: ds2.arsk@tatar.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Арский муниципальный район

1. Ведомственная принадлежность объекта муниципальное имущество

2. Вид деятельности предоставление образовательных услуг без обеспечения проживания

3. Форма собственности муниципальное учреждение

4. Размещение объекта 42200, РТ, Арский район, г. Арск, ул. Школьная, 50а, тел 8(84366)3-22-36

Отдельно стоящее здание 2 этажа год постройки (капитальный ремонт) 1979 (2020)

Кадастровый номер участка 16:09:010109:6114; номер БТИ здания 16:09:010109:0:19

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 150

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-доступное назначение, государственное
(муниципальное управление, находящиеся в трудной жизненной ситуации, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

2. СТОЯНКА ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиция обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки					имеется	
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	Не далее	50	м	К	7 м Соответствует нормативу	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждения	Не менее (но не менее одного места)	10	%	К	имеется	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	При общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	Не имеется	Планируется выделить одно место для инвалидов
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	Не менее	3,5	м	К	Не имеется	Планируется установка по стандарту
	Площадки для остановки	От входов в	100	м	К	имеется	

	специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	общественные здания не далее					
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется приобретение и установка знака
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется разметка по стандарту
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	имеется	

3.ВХОДНАЯ ГРУППА (в здании или сооружении)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	Для всех категорий	имеется	
	Навес	наличие	-	-	Для всех категорий	имеется	
	Водоотвод	наличие	-	-	Для всех категорий	имеется	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	Для всех категорий	имеется	

	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	На высоте	0,9	м	Для всех категорий	Не имеется	Планируется установить ограждения с поручнями
	Лестница наружная						
	Глубина проступи лестниц	Не менее	0,4	м	Для всех, кроме К	не имеется	
	Высота подъема ступеней	Не более	0,12	м	Для всех, кроме К	не имеется	
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
	Ровное, не скользкое покрытие ступеней	наличие	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	Для всех, кроме К	Не имеется	
	Поручни лестниц	На высоте в дошкольных учреждениях также на высоте	0,9 0,5	м	Для всех, кроме К	Не имеется	
	Разделительные поручни лестниц	При ширине лестниц более	2,5	м	Для всех, кроме К	Не имеется	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	
	Пандус наружный						
	Ширина пандуса при одностороннем движении	Не менее	1,0	м	К, О, М	Не соответствует	Перепланировке не подлежит
	Ширина пандуса при двустороннем движении	Не менее	1,0	м	К, О, М	Не соответствует	Перепланировке не подлежит
	Уклон пандуса	Не более	8	%	К, О, М	Не соответствует	Перепланировке не подлежит
	Высота одного подъема пандуса	Не более	0,8	м	К, О, М	Не соответствует	Перепланировке не подлежит
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	Не менее	1,5	м	К, О, М	Не имеется	Перепланировке не подлежит

	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	Высотой не менее	0,5	м	К,О,М	Не соответствует	Перепланировке не подлежит
	Поручни пандусов с двух сторон	На высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К,О,М	Не имеется	Перепланировке не подлежит
	Завершение части поручней пандусов	Длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К,О,М	Не имеется	Перепланировке не подлежит
	Тамбур						
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	Не менее	1,8	м	К	2 м соответствует	
	Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов	Не менее	2,2	м	К	2,5 м соответствует	
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	Не менее	0,9	м	К	1,6 м	
	Высота порогов	Не более	0,025	м	К	0,25 соответствует	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	Расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3-0,9	м	К	Не имеется	Планируется приобретение по стандарту
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	Для всех категорий	Не имеется	Планируется установка по стандарту
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	Маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	Для всех категорий	имеется	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	Не менее	1,5	м	К	1,20 не соответствует нормативу	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	Не менее	1,8	м	К	Не соответствует	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	Не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Диаметр зоны разворота на 90-180 гр инвалида на кресле-коляске	Не менее	1,4	м	К	Не соответствует нормативу	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	Не менее	1,2	м	К	Не соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	Не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	Не соответствует	
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	Не менее	0,9	м	К	соответствует	
	Ширина проемов при глубине откоса более 1,0 м	Не менее	1,2	м	К	Имеется 0,35	
	Перемещение по этажам						
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К,О,М	Не имеются	Планированию не подлжит
	Лестницы						
	Глубина проступи лестниц	Не менее	0,3	м	Для всех кроме К	Соответствует 0,3	

	Высота подъема ступеней	Не более	0,15	-	Для всех, кроме К	Соответствует 0,15	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
	Сплошные, ровные, без выступов и шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
	Уклон лестниц	Не более 1:2	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
	Закругление ребра ступеней лестниц	Радиусом не более	0,05	м	Для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется заменить на плитку с закругленными ребрами
	Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	Высотой не менее	0,02	м	Для всех, кроме К	соответствует	
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	Для всех, кроме К	Имеются с одной стороны	
	Поручни лестниц	На высоте в дошкочных учреждениях Также на высоте	0,9 0,5	м	Для всех, кроме К	соответствует	
	Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	Для всех, кроме К	имеются	
	Разделительные поручни лестниц	При ширине лестниц более	2,5	м	Для всех, кроме К	Не имеется	
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с рамерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее,	0,01 0,015 0,002	м	С	Не имеется	Необходимы обозначения
	Предупредительная рифленая и / или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	На расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту

Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	C, M	Не имеется	Планируется окраска
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	Не менее	0,9	м	К	соответствует	
Высота порогов	Не более	0,025	м	К	соответствует	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	Расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3-0,9	м	К	Не соответствует	Планируется установка новой двери
Ударочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	Для всех категорий	Не имеется	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	Маркировка высотой не менее Шириной не менее	0,1 0,2	м	Для всех категорий	имеется	
Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	На высоту не менее	0,3	м	К	Не имеется	
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К, О, М	соответствует	
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-		Для всех категорий	Не имеется	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	Для всех категорий	Соответствует нормам	

	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	На расстоянии не менее	0,6	м	К	соответствует	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	Не более	0,025	м	К	Не соответствует	Планируется сделать по стандарту
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными преградами	На расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1. Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	Не менее	5	%	Для всех категорий	Не имеются	

5.2. Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции оборудования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в то числе размещенных в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется реконструкция
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	не соответствует стандарту 0,9	планируется реконструировать по стандарту
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	соответствует 2,2	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие			К	не имеется	планируется реконструировать по стандарту
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие			К, О	не имеется	планируется приобретение и установка
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие			К, О	не имеется	планируется приобретение и установка
	Размеры санитарно-гигиенических помещений						
	Размеры общественных зданий						
	Размеры кабин личной гигиены	не менее 1,8 x 2,6	-	м	к	не	реконструировать

женщин							соответствуют стандарту	по стандарту
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	М	К			
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	М	К		не имеется	
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	М	К		частично соответствует	реконструировать по стандарту
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	М	К		не соответствует стандарту	реконструировать по стандарту
	Удобство использования							
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие			К, О		не имеется	планируется приобретение по стандарту
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие			К, О		не имеется	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие			К, О		не имеется	реконструировать по стандарту

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

	Расположение мест обслуживания МГН							
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие					К, О, С, Г	имеется
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей	наличие					К, О, С, Г	не имеется
	Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие					К, О	трибуны не имеются
	Расстояние до эвакуационного выхода							
	Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м			К, О, С, Г	соответствует
	Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м			К, О, С, Г	соответствует
	Ширина эвакуационных путей							

Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	соответствует	
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	соответствует	
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	соответствует	
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м	К	не имеется	
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	не имеется	планируется реконструкция по стандарту
Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	к	соответствует стандарту	
Время эвакуации						
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	-	
Пожаробезопасные зоны						
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться	наличие			К, О, С, Г	не имеется пожароопасных зон	
продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений						
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	
Расчетная						
пожаробезопасной зоны для всех	инвалид в кресле-коляске	2,40	м ² /чел	К, О, С, Г	не имеется	

инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим наличие	2,65 0,75 1,0				
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода			ҚО, Қ, Г	не имеется		
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие		ҚО, Қ, Г	не имеется лифта		
Эвакуационные выходы						
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие		ҚО, Қ, Г	имеется		
В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие		ҚО, Қ, Г			
Пожарная сигнализация						
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие		ҚО, Қ, Г	Частично имеется	планируется установка по стандарту	
Система оповещения о пожаре						

	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие				К, О, С, Г	частично имеется	планируется установить световую сигнализацию
	Пожарные извещатели							
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие				К, О, С, Г		

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие			К, О, С, Г	частично соответствует	планируется установить по стандарту
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков,	наличие			К, О, С, Г	частично соответствует	планируется установить по стандарту

	соответствующими расстоянию рассмотрения								
	При невозможности применения визуальной информации дня инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.). использование других компенсирующих мероприятий	наличие						К, О, С, Г	
	Звуковая информация								
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие						С	не имеется
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие						Г	не имеется
	Освещенность								планируется приобретение и установка
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие			-			К, О, С, Г	имеется
	Связь с диспетчером или дежурным								планируется приобретение и установка
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопки звонка	наличие						К, О, С, Г	не имеется
									планируется установка связи по стандарту

	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие				К, О, С, Г	не имеется	планируется установка звонка по стандарту
	Рельефные информирующие обозначения							
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью	На высоте от На высоте до	1,4 1,75	м	С		Не имеется	Планируется дублирование по стандарту
	Тактильная предупреждающая информация							
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	с		не имеется	планируется окраска по стандарту
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	Должна быть	5	мм	С		Не имеется	планируется установить по стандарту
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С		не имеется	планируется установить по стандарту
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стен на расстоянии не более 1 м от стен	Полоса шириной не менее	0,5	м	С		не имеется	планируется установить по стандарту
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контур препятствия, шириной 300 мм, на	0,6	м	С		не имеется	планируется установить по стандарту

		расстоянии препятствия	от					
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	не имеется	планируется установить по стандарту	

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	частично имеется	планируется оборудовать по стандарту
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие			К, О, С, Г	не имеется	планируется оборудовать по стандарту

Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	Не более На высоте от На высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	соответствует	
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	устройств не имеется	
Установка приборов						
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	не имеется	планируется установка по стандарту
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	соответствует стандарту	
Обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение Мин						
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью	Наличие			К, О, С, Г	не соответствует	планируется оборудовать по стандарту

	с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно						
	Недопустимые покрытия полов						
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	не имеется	

Примечание:

Уклон (в %) - отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН					
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие	
1	2	3		4	5	6	
	Автостоянки	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	
	Входная группа	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	
	Планировочные решения	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	
	Санитарно-гигиенические помещения	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	
	Пожарная безопасность	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	

	Средства информации и ориентирования	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	Безопасность и удобство использования	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Автостоянки	Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада	Желательно включить в программу финансирования 2022г-2026г.
	Входная группа	Установить ограждения с поручнями вдоль площадок, нанести яркую контрастную окраску крайних ступеней и на прозрачных полотнах дверей по стандарту, установка пандуса по стандарту, поручней, заменить прозрачные двери ударопрочным материалом.	Приобретение оборудования и обустройство запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада	Желательно включить в программу финансирования 2022г-2026г.

Пути движения в зданиях или сооружениях	Планировочные решения	Заменить ступени на шероховатую поверхность с закругленными ребрами, нанести яркую контрастную окраску крайних ступеней, на поверхность перед входом на лестницу и перед дверными проемами, установить фиксаторы для дверей в положениях «открыто» и «закрыто», устранить перепады (неровности) по пути движения, установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями	Приобретение оборудования и обустройство запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада	Желательно включить в программу финансирования 2022г-2026г.
			Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей детского сада	Планировочные решения может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ Арский детский сад №2

Гатауллина Л.М.

«01» 08 2021 г.

Члены комиссии:

Председатель Арской районной общественной организации «Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов» -

общество инвалидов Республики Татарстан

Хамидуллина Р.Ш.

«01» 08 2021 г.

Председатель профсоюзного комитета

МБДОУ «Арский детский сад №2»

Зиятдинова И. И.

Старший воспитатель

Мухаметгалиева Г.И.

Воспитатель

Ганиева Р.З.

«01» 08 2021 г.