



«Утверждаю»

Руководитель исполнительного
комитета Арского муниципального района

Гатиятов Р.М.

« 22 » сентября 2022 года

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МБДОУ «Арский детский сад №8»
Арского района Республики Татарстан

№ _____

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Арский детский сад №8»

Арского муниципального района Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

422000, РТ, Арский район, г. Арск, ул. Строителей, д.1, тел 8(84366) 3-53-10, e-mail: ds8.arsk@tatar.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Арский муниципальный район

1. Ведомственная принадлежность объекта муниципальное имущество

2. Вид деятельности обеспечение реализации образовательных программ без обеспечения проживания

3. Форма собственности муниципальное учреждение

4. Размещение объекта 422000, РТ, Арский район, г. Арск, ул. Строителей, 1, тел 8(84366)3-53-10

Отдельно стоящее здание 2 этажа год постройки (капитальный ремонт) 1986 (2022)

Кадастровый номер участка 16:09:010129; Кадастровый номер здания 16:09:010129:280

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 150

6. Функциональное назначение объекта образование

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-доступное назначение, государственное

(муниципальное управление, находящийся в трудной жизненной ситуации, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8

2. СТОЯНКА ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиция обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки					имеется	
	Удаленность от входа , приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	Не далее	50	м	К	7 м Соответствует нормативу	
	Количество мест на открытых автостоянках около учреждения	Не менее (но не менее одного места)	10	%	К	имеется	
	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	Приобщем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	Не имеется	Планируется выделить одно место для инвалидов
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	Не менее	3,5	м	К	Не имеется	Планируется установка по стандарту
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов	От входов в общественные здания не далее	100	м	К	имеется	
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется приобретение и

							установка знака
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется разметка по стандарту
	Минипандус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	имеется	

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здании или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	Для всех категорий	имеется	
	Навес	наличие	-	-	Для всех категорий	имеется	
	Водоотвод	наличие	-	-	Для всех категорий	имеется	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	Для всех категорий	имеется	
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0.45 м	На высоте	0,9	м	Для всех категорий	имеется	
	Лестница наружная						
	Глубина проступи лестниц	Не менее	0,4	м	Для всех, кроме К	имеется	
	Высота подъема ступеней	Не более	0.12	м	Для всех кроме К	имеется	
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	

	Ровное, не скользкое покрытие ступеней	наличие	-	-	Для всех , кроме К	соответствует	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	Для всех, кроме К	имеется	
	Поручни лестниц	На высоте в дошкольных учреждениях также на высоте	0,9 0,5	м	Для всех, кроме К	имеется	
	Разделительные поручни лестниц	При ширине лестниц более	2,5	м	Для всех, кроме К	имеется	
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К,О,М	не имеется	
	Пандус наружный						
	Ширина пандуса при одностороннем движении	Не менее	1,0	м	К,О,М	соответствует	
	Ширина пандуса при двустороннем движении	Не менее	1,0	м	К,О,М	соответствует	
	Уклон пандуса	Не более	8	%	К,О,М	соответствует	
	Высота одного подъема пандуса	Не более	0,8	м	К,О,М	соответствует	
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	Не менее	1,5	м	К,О,М	имеется	
	Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	Высотой не менее	0,5	м	К,О,М	соответствует	
	Поручни пандусов с двух сторон	На высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К,О,М	имеется	
	Завершение части поручней пандусов	Длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К,О,М	имеется	
	Тамбур						
	Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов	Не менее	1,8	м	К	2м соответствует	
	Ширина тамбуров и тамбур - шлюзов	Не менее	2,2	м	К	2,5м соответствует	
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	Не менее	0,9	м	К	1,6 м соответствует	
	Высота порогов	Не более	0,25	м	К	0,05	

						соответствует	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	Расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3-0,9	м	К	имеется	
	Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	Для всех категорий	имеется	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	Маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м м	Для всех категорий	имеется	

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	Не менее	1,5	м	К	1,5 соответствует нормативу	
	Ширина пути движения при встречном движении кресла-коляски	Не менее	1,8	м	К	не соответствует	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	Не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Диаметр зоны разворота на 90-180 гр инвалида на кресле-коляске	Не менее	1,4	м	К	соответствует нормативу	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	Не менее	1,2	м	К	соответствует	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	Не менее при ширине не менее	1,5 1,5	М	К	соответствует	
	Ширина проемов в стене						
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из	Не менее	0,9	м	К	соответствует	

	коридоров на лестничную клетку						
	Ширина проемов при глубине откоса более 1,0 м	Не менее	1,2	м	К	имеется	
	Перемещение по этажам						
	Пассажиры лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К,О,М	Не имеютя	Планирован ию не подлежит
	Лестницы						
	Глубина проступи лестниц	Не менее	0,3	м	Для всех кроме К	Соответствует 0,3	
	Высота подъема ступеней	Не более	0,15	-	Для всех, кроме К	Соответствует 0,15	
	Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
	Сплошные, ровные, без выступов и шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
	Уклон лестниц	Не более 1:2	-	-	Для всех, кроме К	соответствует	
	Закругление ребра ступеней лестниц	Радиусом не более	0,05	м	Для всех, кроме К	Не соответствует	Планируетс я заменить на плитку с закругленн ыми ребрами
	Бортики на боковых краях ступеней , не примыкающих к стенам	Высотой не менее	0,02	м	Для всех, кроме К	соответствует	
	Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	Для всех, кроме К	Имеются с одной стороны	
	Поручни лестниц	На высоте в дошкольных учреждениях Также на высоте	0,9 0,5	м	Для всех, кроме К	соответствует	
	Поручни лестниц с внутренней стороны	наличие	-	-	Для всех,	имеются	

	лестницы непрерывны по всей высоте				кроме К		
	Разделительные поручни лестниц	Приширине лестниц более	2,5	м	Для всех, кроме К	Не имеется	
	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с рамерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	Не имеется	Необходимы обозначения
	Предупредительная рифленая и / или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	На расстоянии	0,6	м	С	имеется	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С,М	имеется	
	Двери						
	Ширина дверных проемов (в свету)	Не менее	0,9	м	К	соответствует	
	Высота порогов	Не более	0,025	м	К	соответствует	
	Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	Расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3-0,9	м	К	соответствует	
	Ударочный материала прозрачных дверей	наличие	-	-	Для всех категорий	имеется	
	Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	Маркировка высотой не менее Шириной не менее	0,1 0,2	м	Для всех категорий	имеется	
	Защита противударной полосой нижней части дверных полотен	На высоту не менее	0,3	м	К	имеется	
	Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	наличие	-	-	К,О,М	соответствует	
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения	-	-		Для всех категорий	Не имеется	

	маломобильных граждан						
	Дверные ручки, запоры, задвижки и други приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	Для всех категории	Соответствует нормам	
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	На расстоянии не менее	0,6	м	К	соответствует	
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	Не более	0,025	м	К	соответствует	
	Предупредительная рифленая и/ или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	На расстоянии	0,6	м	С	имеется	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1. Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	Не менее	5	%	Для всех категорий	Не имеются	

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№	Позиции обследования, наименование	Норматив	Требуемая	Ед.	Категории, для	Фактическое	Рекомендуемые
---	------------------------------------	----------	-----------	-----	----------------	-------------	---------------

	элементов объекта		величина	изм	которых установлен норматив	состояние	мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в то числе размещенных в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется	Планированию не подлежит
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	не соответствует стандарту 0,9	Планированию не подлежит
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	соответствует 2,2	
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие			К	не имеется	Планированию не подлежит
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие			К, О	не имеется	Планированию не подлежит
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие			К, О	не имеется	Планированию не подлежит
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий						
	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	к	не соответствуют стандарту	реконструировать по стандарту
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях		-	м	к		
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и	не менее	1,8	м	к	не имеется	

	открытых						
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	к	частично соответствует	реконструировать по стандарту
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	к	не соответствует стандарту	реконструировать по стандарту
	Удобство использования						
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие			К, О	имеется	
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие			К, О	не имеется	
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие			К, О	не имеется	реконструированию не подлежит

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие			К, О, С, Г	имеется	
	Расположение мест для инвалидов в	наличие			К, О, С, Г	не имеется	

зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей						
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну	наличие				К, О	трибуны не имеются
Расстояние до эвакуационного выхода						
Расстояние от дверей помещений	не более	15	м		К, О, С, Г	соответствует
пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа						
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м		К, О, С, Г	соответствует
Ширина эвакуационных путей						
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м		К	соответствует
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м		К	соответствует
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м		К	соответствует
Ширина переходных лоджий и балконов	не менее	1,5	м		К	-----
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м		К	имеется
Увеличение ширины проходов в	на ширину	0,9	м		к	соответствует

зальном помещении	свободного проезда кресла-коляски				стандарту	
Время эвакуации						
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	-	
Пожаробезопасные зоны						
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие			К, О, С, Г	не имеется пожароопасных зон	
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	не имеется	
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	не имеется	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие			к,о,с,г	не имеется	
Подпор воздуха при пожаре в	наличие			к,о,с,г	нет лифта	

	шахта лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону						
	Эвакуационные выходы						
	В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие			К,О,С,Г	имеется	
	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие			К,О,С,Г		
	Пожарная сигнализация						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие			К,О,С,Г	Частично имеется	планируется установка по стандарту
	Система оповещения о пожаре						
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие			К, О, С, Г	частично имеется	планируется установить световую сигнализацию

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об обеспечении реализации образовательных программ, размещении и	наличие			К, О, С, Г	частично соответствует	планируется установить по стандарту

назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.							
Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	наличие				К, О, С, Г	соответствует	
Звуковая информация							
Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие				С	имеется	
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие				Г	не имеется	планируется приобретение и установка
Освещенность							
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-		К, О, С, Г	имеется	
Связь с диспетчером или дежурным							
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие				К, О, С, Г	не имеется	планируется установка связи по стандарту
В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие				К, О, С, Г	не имеется	планируется установка звонка по стандарту
Рельефные информирующие обозначения							
Дублирование информирующих обозначений	На высоте от На высоте до	1,4 1,75	м		С	имеется	

	помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью						
	Тактильная предупреждающая информация						
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	с	имеется	
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	Должна быть	5	мм	С	имеется	
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	имеется	
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	не имеется	планируется установить по стандарту
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	С	не имеется	планируется установить по стандарту
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороной квадрата	0,5	м	С	не имеется	планируется установить по стандарту

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая	Ед. изм	Категории, для которых	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
---	--	----------	-----------	---------	------------------------	-----------------------	---------------------------

			величина		установлен норматив		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	частично имеется	не подлежит реконструкции
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие			К, О, С, Г	не имеется	планируется оборудовать по стандарту
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	Не более На высоте от На высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К,О,С,Г	соответствует	
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	устройств не имеется	
	Установка приборов						
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	имеется	

		плоскости не менее					
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	соответствует стандарту	
	Обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН						
	Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, исключающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, ощущаемыми тактильно	Наличие			к,о,с,г	соответствует	
	Недопустимые покрытия полов						
	Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	соответствует	

Примечание:

Уклон (в %) - отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№	Позиции	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН				
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные
1	2	3		4	5	6
	Автостоянки	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют

	Входная группа	соответствуют	соответствуют	соответствуют	Не соответствуют	соответствуют
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	Планировочные решения	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется	Не имеется
	Санитарно-гигиенические	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	Пожарная безопасность	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Средства информации и	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	Безопасность и удобство	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Автостоянки	Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада	Желательно включить в программу финансирования 2022г-2026г.
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Заменить ступени на шероховатую поверхность с закругленными ребрами,	Приобретение оборудования и обустройство запланировать до 2026 года с учетом финансовых возможностей детского сада	Желательно включить в программу финансирования 2022г-2026г.

<p>Планировочные решения</p>		<p>Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030 года с учетом финансовых возможностей детского сада</p>	<p>Планировочные решения могут быть выполнены лишь в порядке реконструкции.</p>
-------------------------------------	--	---	---

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ Арский детский сад №8»

Файзрахманова Г.Р.
« » сентября 2022 г.



Члены комиссии:

Председатель Арской районной общественной организации «Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов» - общества инвалидов Республики Татарстан
Хамидуллина Р.Ш.
« » сентября 2022 г.



М.п.

Председатель профсоюзного комитета МБДОУ «Арский детский сад №8»

Диярова Г.М.
М.п.



Воспитатель

Гилмуллина И.З.

Воспитатель

Гарифуллина Г.Ф.
« » сентября 2022 г.

В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
19 (двадцать девять) листов

Заведующий МБДОУ

«Арский детский сад № 8»

Г.Р. Файзрахманова

20 11 года

