

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д.50 т.8(843)221-61-52 ф.8(843)221-61-54 E-mail: gu-rt@prvrc.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Бавлинскому муниципальному району

(наименование органа государственного надзора)

РТ. г. Бавлы ул. Октябрьская,65, тел. 3-43-09, E-mail: ond.bavly@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 17/1/8

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Александровский детский сад» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Барабанов И.А.* Отделение надзорной деятельности и № 17 профилактической работы по Бавлинскому муниципальному району
(наименование органа ГПН)

от « 3 » февраля 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч 00 мин. « 10 » февраля 2020 г. по 15 ч 00 мин. « 25 » февраля 2020 г.

проведена проверка

Старший инспектор Биктимеров Салават Данисович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Александровский детский сад» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан (МБДОУ «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»), с. Александровка, ул. Чапаева 9

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Фатхинуровой Эльвирой Раваэльевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Рос-	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указы-

1.	2.	3.	4.	5.
1	Чердачные помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	НПБ 110-03	01.02.2021	
2	На путях эвакуации применяются материалы с неизвестными характеристиками для покрытия пола и стен	п. 33 Правила противопожарного режима в РФ; п. 6 ст. 134, а также таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.02.2021	
3	На объекте защиты направление движения к пожарным гидрантам (водоемам), являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 55	01.02.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в февреля 2021 г. (квартал, месяц).

Старший инспектор Биктимеров Салават Данисович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» февраля 2020г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

Заведующий Фатхинурова Э.Р.

(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » февраля 2020г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

8(85569) 3-43-09