

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»)/
Филиал ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в
Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах.**

Орган инспекции
Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
423241, РТ, г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 4.

Аттестат аккредитации RA.RU.710067 от 15.06.2015



зарегистрировано в реестре «22» 02 2018г. под № 7379
подпись регистратора

Во исполнение предписания территориального Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах № 40 от 22.01.2018г. регистрационный 136-вх от 22.01.2018г. (исх.№ 32/158 от 22.01.2018г.)

номер и наименование работы, государственной работы № 1.2 (подработка № 1.2.2), № 1.1 (подработка № 1.1.3)

Мною, врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах Калимуллинским П.К.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Кудашевский детский сад общеразвивающего «Родничок» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кудашевский детский сад общеразвивающего «Родничок» БМР РТ;

по адресу: 423228, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Кудашево, улица Заря, 38 А

на основании:

-предписания территориального Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах № 40 от 22.01.2018г.

-технического паспорта на МБДОУ Кудашевский детский сад общеразвивающего «Родничок» БМР РТ;

юридический адрес: 423228, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Кудашево, улица Заря, 38 А

фактический адрес: 423228, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Кудашево, улица Заря, 38 А

свидетельство о государственной регистрации: ОГРН 1021601768924; ИНН 1645010242

планирует осуществлять: образовательную деятельность в сфере дополнительного образования
расположение по отношению к жилой застройке – учреждение расположено в зоне сложившейся жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон предприятий;

благоустройство (содержание территории, асфальтирование, наличие подъездных путей, пешеходных дорожек, зоны подъезда и разгрузки автомобилей, площадки для муссоросборников, наличие ливневой канализации с устройством очистки от нефтепродуктов и т.п.):

Прилегающая территория благоустроена, пешеходные дорожки имеются, заасфальтированы, огорожена забором, имеются 2 въезда и 2 входа на территорию учреждения; участок зонирован, освещен, озеленен.

Здание: МБДОУ Кудашевский детский сад общеразвивающего «Родничок» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан расположен в одноэтажном, кирпичном здании. Имеется отдельные 5 входов/выходов. Свидетельство о государственной регистрации права на здание: серия 16-АЕ № 344363 от 17.03.2010 г.. Детский сад имеет набор помещений в соответствии с проектом, по которому он был построен, здание детского сада построено согласно проекта в 1977 году.

Участок объекта: Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: серия 16-АК № 233562 от 28.08.2011 г.

- **площадь земельного участка:** 2399 кв.м.;

Санитарно-техническое состояние:

- **наличие естественного освещения:** имеется, через оконные проемы;

в ходе которой установлено: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кудашевский детский сад общеразвивающего «Родничок» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан, старшая группа;

планирует осуществлять: образовательную деятельность в сфере дополнительного образования
расположение по отношению к жилой застройке – учреждение расположено в зоне сложившейся жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон предприятий;

- **уровень искусственного освещения по результатам замеров:** соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п. 5.6 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (протокол замеров ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах № 222.12000.1 от 21.02.2018 г.).

- **система отопления:** местная газовая котельная, нагревательные приборы металлические, имеют гладкую поверхность, расположены у наружных стен под окнами и обеспечены свободным доступом для уборки и эксплуатации.

- **микроклимат** – замеры не проводились;

- **холодное водоснабжение:** (где) - централизованное.

- **горячее водоснабжение** – за счет электроводонагревателей;

- **канализация, отвод производственных сточных вод:** выгребная яма. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии;

- **вентиляция** (естественная, принудительная; где, ее исправность): Удаление воздуха из помещений проводится через систему вытяжной вентиляции с естественным побуждением, проветривание осуществляется через фрамуги и форточки. Отдельной системой вытяжной вентиляции оборудованы санитарные узлы.

Характеристика помещений (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):

Производственные (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):

В здании МБДОУ на первом этаже располагается помещения старшей групповой ячейки.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения

Перепечатка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции не допускается!

верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальная комната, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной);

-раздевальная общей площадью 16,8 кв.м., оснащена: детскими шкафчиками; стеллажами, шкафами для обуви; шкафом для спецодежды персонала;

-старшая группа общей площадью 49,8 кв.м. Оснащена: 9-ю детскими столами, стульями, 3 шкафами для: методической литературы, игрушек, дидактического материала., магнитной (меловая) доской;

Внутренняя отделка приемной, групповой: полы – линолеум; стены, потолок - покрашены.

Санитарно-бытовые помещения (площадь, набор, оборудование, оснащение, отделка, санитарно-гигиеническое содержание, соблюдение дезинфекционного режима):

туалетная (совмещенная с умывальной) общей площадью 8,7 кв.м., установлены: 2 умывальные раковины детские, (умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды), душевой поддон, шкафы (полотенцесушители), 2 унитаза, навесной шкаф для хранения моющих и дезинфицирующих средств. Внутренняя отделка: пол, стены – плитка, потолок - покрашен.

Имеется туалетная комната для персонала – фактическая площадь 2,0 м².. Установлено: унитаз, моечная раковина, имеется навесной шкаф для хранения дезсредств, выделена площадь для приготовления дезрастворов. Отделка: пол, стены – плитка, потолок - покрашен.

Обеспеченность дез. средствами и ее соответствие фактической потребности: Имеется следующий запас дез. средств: «Астера» - 2 упаковки по 300 таблеток. Запас достаточный. Сроки годности дезинфицирующих средств выдерживаются. Сертификаты соответствия на используемые дез. средства имеются. Хранение моющих и дез. средств, уборочного инвентаря осуществляется в специально выделенных шкафах туалетных комнат.

Наличие договоров (на проведение дезинсекции и дератизации, на вывоз твердых бытовых отходов и др. (дата, №, организация):

-договор на оказание услуг (откачка и вывоз содержимого выгребной ямы) № 285 от 23.10.2017 г. с ООО «Водоканал» г. Лениногорска;

-договор за № 61-04-18 от 24.01.2018 г. на проведение производственного контроля на 2018 год заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах;

-договор на проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий за № 929/Д от 10.01.2018 г. заключен с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах;

-договор на вывоз твердых бытовых отходов № 1 с ИП Мусалимов Р.Ш. от 01.01.2018 г.;
Договор на утилизацию отходов класса «Г» опасности № 168 от 10.01.18 г. – составлен с ООО «Шарл» г. Лениногорска.

Наличие санитарных норм, правил и гигиенических нормативов: СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»

Состояние производственного контроля за соблюдением санитарных правил: программа производственного контроля с план-графиком на проведение лабораторно-инструментальных исследований имеется.

Заключение:

На основании проведенной филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах санитарно-эпидемиологической экспертизы: зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Кудашевский детский сад общеразвивающего «Родничок» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан

Перепечатка (копирование) части экспертного заключения без письменного разрешения органа инспекции не допускается!

по фактическому адресу: 423228, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Кудашево, улица Заря, 38 А **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Приложение: 1. Экспертное заключение на 4-х листах;
2. протокол замеров ОИ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах № 222.12000.1 от 21.02.2018 г.) на 3-х листах.

Врач по общей гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике
Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском,
Азнакаевском, Бавлинском районах
№ 031604 0005737 до 16.11.2020 г.



Калимуллин П.К.

**Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)») / филиал ФБУЗ
«Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» в Бугульминском,
Азнакаевском, Бавлинском районах.**

Орган инспекции

Юридический адрес: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Сеченова, д.13а
423241, РТ, г. Бугульма, ул. Ворошилова, д. 4.

адрес места осуществления деятельности в заявленной области аккредитации

Аттестат аккредитации RA.RU.710067 от 15.06.2015 г.



И.М.Журавлёв

2018год

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

зарегистрирован «21» февраля 2018 г. под № 222.12000.1

1. Дата и время измерений 21.02.2018 с 14:00
2. **Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина):** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Кудашевский детский сад общеразвивающего вида «Родничок» Бугульминского муниципального района Республики Татарстан
3. **Наименование объекта, где проводились измерения:** МБДОУ Кудашевский детский сад общеразвивающего вида «Родничок» БМР.
4. **Юридический адрес** 423228, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Кудашево, ул. Заря, 38 А
5. **Фактический адрес объекта** 423228, Республика Татарстан, Бугульминский район, село Кудашево, ул. Заря, 38 А
6. **Цель измерений** Внеплановый контроль (лицензирование) предписание № 40 от 22.01.2018г. (146-вх от 22.01.2018г.).
7. **Измерения проводились в присутствии представителя объекта** заведующей МБДОУ Кудашевский детский сад общеразвивающего вида «Родничок» БМР Низамиевой С.Н.
8. **Сведения о средствах измерений:**

№ п/п	Средство измерений		Свидетельство о поверке			Погрешность измерений
	наименование	номер	номер	дата выдачи	срок действия	
1	ТКА – ПКМ (08)	08 589	ГСМ 17004921 034	30.09.2017	30.09.2018	предел допускаемой основной относительной погрешности не

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения органа инспекции не допускается!

2	Мультиметр цифровой APPA-93N	045125901 042013	5735389	27.06.2017	26.06.2018	больше $\pm 8\%$ основная погрешность $\pm (1,3\% + 4 \text{ ед.счета})$
---	------------------------------	------------------	---------	------------	------------	---

9. Источники физических факторов и их характеристики (указываются в случае проведения замеров физических факторов) люминесцентные лампы.

10. Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: в групповой старшей группы МБДОУ Кудашевский детский сад общеразвивающего вида «Родничок» БМР были проведены измерения искусственной освещенности в 1 точке.

11. Результаты измерений

№ п/п	Место измерений	Разряд зрительной работы	Система освещения	Вид ламп	Освещенность, лк		Коэффициент пульсации, %	
					Измерен	ПДУ	Измерен	ПДУ
1	2	3	4	5	6	7		
1	За 2 детским столом 2 ряда	-	Общая освещенность	Люминесцентная лампа	446	300-500		

12. Дополнительные сведения ГОСТ 29940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности".

Измерения проводил:

Врач по общей гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах
№031604 0005737 до 16.11.2020



П.К.Калимуллин

Ответственный эксперт
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Татарстан
(Татарстан)» в Бугульминском, Азнакаевском,
Бавлинском районах
№031604 0005737 до 16.11.2020



П.К.Калимуллин

Заключение

к протоколу измерений «21» февраля 2018 г. под № 222.12000.1

Уровни искусственной освещенности **СООТВЕТСТВУЮТ** требованиям п. 5.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения органа инспекции не допускается!

совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03", СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Врач по общей гигиене
филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)»
в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском районах
№031604 0005737 до 16.11.2020



П.К.Калимуллин