

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(8-843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (8-843) 244-45-07

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Верхнеуслонскому
муниципальному району УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ

ул. Автодорожная, 3, с. Верхний Услон, Республика Татарстан, 422570, (8-84379) 2-34-25

Предписание № 3 /1 /3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Майданский детский сад» Верхнеуслонского муниципального района РТ

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта
защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Начальника ОНД и профилактической
работы по Верхнеуслонскому муниципальному району УНД и
профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Садыкова А.Д., № 3 от
03.02.2020 года.

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
в период с 13 ч 00 мин. "07" февраля 2020 г. по 16 ч 00 мин. "07" февраля 2020 г.
проведена проверка

Старшим инспектор ОНД и профилактической работы по Верхнеуслонскому муниципальному
району УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней
службы Мардегалимовым Ленаром Рашидовичем.

совместно с Заведующей МБДОУ «Майданский детский сад» Пятновой Е.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
Пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре д писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта(абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранени я нарушени я обязатель ных требовани й пожарной безопасно сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не представлены акты по проверке работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки, п. 61 пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».	03.08.20 20г.	

	водоснабжения, противопожарных дверей), в том числе программно-аппаратного комплекса			
2.	Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год, п. 21 пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».	03.08.20 20г.	
3.	Отсутствует источник наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров	Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров, ст.4, 62, 68, № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	03.08.20 20г.	
4.	Не обеспечено наличием средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения	Руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, п. 9 пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».	03.08.20 20г.	
5.	Отсутствуют акты о проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, не реже чем 1 раз в полгода	Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов, п. 55, 59 пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».	03.08.20 20г.	
6.	Не допускается использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией (в помещении подвала)	Запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, п. 42 п.п.Г пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».	03.08.20 20г.	
7.	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения не реже 1 раза в год с составлением протокола проверки	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку	03.08.20 20г.	

		соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год, п.21 пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».		
8.	Руководитель организации не обеспечил исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и зданиям	Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, п. 75 пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».	03.08.2020г.	
9.	На объекте не храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (отсутствуют договора на обслуживание)	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, п. 61 пост. Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».	03.08.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Верхнеуслонскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



М.Р. Мардегалимов
(подпись)

М.Л.П. <*>

"10" февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая Пятнова Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)

"10" февраля 2020 г.