



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПРОКУРАТУРА
ДРОЖЖАНОВСКОГО РАЙОНА

Нафиева ул., 20, Старое Дрожжаное, 422470,
(8-84375) 2 28 91, e-mail: drz.prok@tatar.ru

Директору МБДОУ
«Старокакерлинский детский сад»
Дрожжановского муниципального
района Республики Татарстан

Залялтдиновой Р.Р.

22.06.2021 № 02-08-03-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
законодательства об образовании

Прокуратурой района совместно с специалистами МОНД по Буйинскому и Дрожжановскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан проведена проверка в сфере обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних в муниципальных бюджетных дошкольных общеобразовательных учреждениях Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. В соответствии со ст. 16 вышеуказанного закона Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» установлены правила противопожарного режима (далее – ППР), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28, п. 8 ч. 1 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» руководители образовательных организаций, органов образования должны создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотр и уход за обучающимся, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии со ст.51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением

динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Положением п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, установлено, что руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 26 Правил запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

В соответствии с п. 56 Правил пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

В ходе проверки МБДОУ «Старокакерлинский детский сад» установлены следующие нарушения:

1) пожарный пост (диспетчерская) не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного;

2) отсутствует проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре;

3) запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Указанные нарушения стали возможными вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей ответственными должностными лицами МБДОУ «Старокакерлинский детский сад» Дрожжановского муниципального района и отсутствия должного контроля за подчиненными сотрудниками с Вашей стороны.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника прокуратуры Дрожжановского района и принять меры к устранению выявленных нарушений норм действующего законодательства и недопущению их впредь.
2. О месте и времени рассмотрения настоящего представления известить прокуратуру Дрожжановского района Республики Татарстан.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке ответственных лиц МБДОУ «Старокакерлинский детский сад» Дрожжановского муниципального района за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру Дрожжановского района Республики Татарстан в установленный законом срок с приложением копий соответствующих документов.

Прокурор района
старший советник юстиции



И.И. Маликов