



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., д. 20, Набережные Челны, 423806, тел/ факс. (8552)46-25-89, E-mail: ennc@mail.ru

« 13 » января 2014 г.

(дата составления акта)

г. Елабуга

(место составления акта)

09 час.00 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 18 «Ласточка» Елабужского муниципального района

№ 43-21-133-135-

423600, РТ, г.Елабуга, ул. Молодежная, д.4А,
8(85557) тел. 3-41-57

« 24 » января 20 14 по адресу:

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Приволжского Управления Ростехнадзора от 12.12.2013 № 4538, в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 18 «Ласточка» Елабужского муниципального района, ИНН 1646011714, ОГРН 1021606954236, юридический адрес: РТ, 423600, г.Елабуга, ул. Молодежная, д.4А, тел. 8(85557) 3-41-57
Продолжительность проверки: с 13.01.2014 по 24.01.2014

Акт составлен: Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Заведующая Паранина Наталья Ивановна 31.12.2013 года 14 ч. 35 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

(заполняется в случае необходимости согласования)

Лица, проводившие проверку:

Шеланова Татьяна Начальник Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

Ивановна Мухлисов Алмаз Государственный инспектор по надзору за энергоустановками Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

Худайбердина Гулькамал Валиевна государственный инспектор по надзору за тепловыми энергоустановками Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

с участием: не привлекались

(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие))

При проведении проверки присутствовали:

Паранина Наталья Заведующая МБДОУ № 28 «Ласточка»
Ивановна

В ходе проверки установлено:

1. Здание МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18 «Ласточка» отапливается от котельной ОАО «Елабужское предприятие тепловых сетей» на основании договора 043/03 от 07.02.2013.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований: ФЗ -261 от 23.11.2009 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго России № 115 от 24.03.03, зарегистрированных Минюстом России № 4358 от 02.04.03 г., «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя», утвержденных 12.09.1995 первым заместителем Министра топлива и энергетики РФ и зарегистрированным Минюстом РФ 25.09.1995 № 954. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» утвержденных приказом Минэнерго России №6 от 13.01.2003г., Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утверждены Постановлением Минтруда и социального развития РФ от 05.01.2001г. №3, приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 №163 (ПОТ-РМ-016-2001), Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (Утверждено приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №261), «Правил устройства электроустановок. 6-е и 7-е издание.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
<i>Соблюдения требований в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.</i>	
1	Выдан паспорт составленный по результатам проведенного обязательного энергетического обследования ОАО «Татэнергосбыт», № СРО-Э-069-0011-0129-18/100, где отсутствует разработанная программа по энергосбережению. Нарушение главы 2 статьи 14 пункта 4 Федерального закона ФЗ № 261 от 11.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
<i>Соблюдения требований энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок</i>	
2	Отсутствует паспорт на индивидуальный тепловой пункт. Нарушение п.2.8.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
3	В период проверки в детском саду производилась реконструкция теплового пункта с установкой узла учета тепловой энергии и пластинчатого водопогревателя где выявлено: - не представлен проект на реконструкцию ИТП; - смонтированный ИТП не соответствует требованиям охраны труда строительным нормам (СНиП) Нарушение п.2.4.2; 2.8.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
4	Расположение и крепление трубопроводов внутри теплового пункта препятствует свободному перемещению эксплуатационного персонала. Нарушение п. 9.1.24 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Игорь

(подпись проверяющего)

Игорь

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые документы: Предписание № 43-21-133-135-301

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальника Челнинского
территориального отдела

Государственный инспектор

Государственный инспектор



Т.И.Шеланова

А.Ф.Мухлисов

Г.В. Худайбердина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая «Детского сада № 18 «Ласточка»

Паранина Наталья Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« » 20 г.

Игорь

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)