

в отдел Государственного пожарного надзора  
по Елабужскому муниципальному району  
Республики Татарстан  
от заведующей МБДОУ «Детский сад  
комбинированного вида №28 «Лесная сказка»  
ЕМР РТ  
Рагиповой С.Н.

### Ответ


*об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
на основании предписания № 21/1/17 от 10.03.2020г.  
в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28 «Лесная сказка» ЕМР РТ*

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2		3
1	Высота перил металлической лестницы 3-го типа у фасадной части здания с правой стороны менее 1,2м, а именно 0,95м.	До 01.03.2021г.	Выполнено 13.04.2020г.
2	Высота перил металлической лестницы 3-го типа у фасадной части здания с левой стороны менее 1,2м, а именно 0,95м.	До 01.03.2021г.	Выполнено 13.04.2020г.
3	Противопожарная дверь, отделяющая помещение узла управления и бассейна, не оборудована устройством для самозакрывания	До 01.03.2021г.	Выполнено 21.05.2020г.

«27» мая 2020г.

Заведующая



 С.Н. Рагипова