

АКТ №
о проверке промывки системы теплоснабжения

«02» июля 2025г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №3 «Теремок» Елабужского муниципального района»
Республики Татарстан

(наименование организации)

здание детского сада: г.Елабуга, ул.Казанская, д.92

(название, адрес объекта)

Комиссия в составе:

представителя теплоснабжающей организации – начальник ТСУ АО «Алабуга Соте» - Зиятдинов А.М. представителя тепло потребителя – заведующего детским садом – Фасхеева А.А и гражданином РФ Поспеловым Е.В., являющемся самозанятым лицом, плательщиком налога на профессиональный доход.

Составили настоящий акт о том, что проведена промывка системы отопления МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок» ЕМР» РТ, расположенного по адресу: ул.Казанская, 92, исходной водой гидропневматическим способом до полного осветления промывочной воды.

Примечание: _____

Заключение:

Система отопления МБДОУ «Детский сад №3 «Теремок» ЕМР» РТ по
ул.Казанская, 92 промыта до полного осветления промывочной воды.

Члены комиссии:

Зиятдинов А.М. _____

Фасхеева А.А. _____

Поспелов Е.В. _____

