АКТ

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии у потребителя

по адресу: Детский сад №30 ул. Интернациональная ,10 Договор №43
(характеристика: ЦТП, ИТП, организации)

подключен к тепловой камере № ТК-5

Максимальный расход тепловой энергии (договорная нагрузка)	0,275	Гкал/ч

Ответственный представитель теплоснабжающей организации АО «Елабужское ПТС» Черентаев А.Н.
(наименование организации, фамилия., и. о. представителя)

и ответственный представитель потребителя Д/с №30 Дегтерева ИВ .
(наименование предприятия или организации, фамилия, и. о. представителя)

произвели технический осмотр узла учёта тепловой энергии потребителя Детский сад №30.
(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: ул. Интернациональная ,10 тел. 3-65-39
проверили работоспособность узла учета, действующие сроки поверки, наличие сохранность пломб.
В результате проверки установлено:

1. В состав узла учёта тепловой энергии входят средства измерений

№№ п/п	Наименование и тип средства измерений	Заводской номер	Место установки	Пределы измерений, min/max	Показания интеграторов прибора на момент допуска	Дата	
						Поверки	Очередной поверки
1	ВКТ-7	177567	т/узел		распечатка	03.09.2021г.	02.09.2025г.
2	Взлет-ЭР	2109548	V1	2,5-80м^3/ч		22.07.2021г.	21.07.2025г.
3	Взлет-ЭР	2109581	V2	2,5-80м^3/ч		22.07.2021г.	21.07.2025г.
4	ЭМР	12813	V3	1-32м^3/ч		13.09.2022г.	12.09.2026г.
5	ЭМР	12815	V4	1-32м^3/ч		13.09.2022г.	12.09.2026г.
6	КТПТР-01	6882/6882А	Т1/2	0-180^{0}С		13.09.2022г.	12.09.2026г.
7	КТПТР-01	1871/1871А	Т3/4	0-180^{0}С		13.09.2022г.	12.09.2026г.

2. Все средства измерений находятся в работоспособном состоянии, что подтверждается представленной распечаткой за 7 суток.
3. На узле учёта опломбировано следующее оборудование (при проведении ремонта и поверки оборудования):

№№ п/п	Пломбу поставил	Место пломбирования	Дата
1	ВКТ-7	Эл. блок и межфланцевые соединения на расходомере	
2	Взлет-ЭР	согласно паспорту	
3	Взлет-ЭР		
4	ЭМР		
5	ЭМР		
6	КТПТР-01	Точки пломбирования согласно паспорту	
7	КТПТР-01		

4. Узел учета принят в эксплуатацию для расчетов за тепловую энергию, теплоноситель, потребленные в отопительный и летний период по 22.07.2025г.
(дата ближайшей очередной поверки)

Представитель теплоснабжающей организации АО «Елабужское ПТС»

Ведущий специалист по учету коммунальных ресурсов Черентаев А.Н. 5-20-17
(должность, фамилия, номер телефона)

подпись _____, дата 01.10.2024г.

Представитель потребителя Дегтерева ИВ
(должность, фамилия, номер телефона)

Тел: .

подпись _____, дата 01.10.2024г.