


Республика Татарстан
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад «Радуга»
комбинированного вида»
Заинского муниципального
района



Татарстан Республикасы
Зэй муниципаль районы
мәгариф бүлеге мәктәпкәчә белем
бирү муниципаль учреждениесе
катнаш төрдәге «Салават күпере»
балалар бакчасы

Проспект Победы дом 14 «а»,
г. Заинск, Республика Татарстан,
423520, тел.: 3-33-05

Жиңу проспекты 14 «а» йорты,
Зэй шәһәре, Татарстан Республикасы,
423520, тел.: 3-33-05

«08» 12 2020 г.

№ 115

Начальнику ОНД и ПР по
Заинскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Татарстан
Кириллову А.В.

Уважаемый Андрей Валентинович!

Во исполнение предписания № 62/1/1 от 19.10.2020 г., доводим до Вашего сведения, что нами приняты следующие меры:

- проведено обучение педагогов детского сада по программе «Пожарно-технического минимума» протокол от 30.10.2020 г. № 068/20-ЮЛ;

- по проверке состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли имеется заключение эксперта МЧС России ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Республике Татарстан» от 27.10.2020 г. № 1196-4-1, а именно качество проведенной огнезащитной обработки фрагментов деревянных конструкций соответствует требованиям пожарной безопасности, согласно п.6.4.3.4 ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»

Приложение:

1. Копия протокола обучение педагогов детского сада по программе «Пожарно-технического минимума» протокол от 30.10.2020 г. № 068/20-ЮЛ в 1 экз., на 1 л.;

2. Копия заключение эксперта от 27.10.2020 г. № 1196-4-1 в 1 экз., на 2 л.;

Заведующий



А.Ф. Гончарова

Заинский ОГПН

входящий № 596 - 2 - 22 - 32

от 08.12.2020 г.