

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республики Татарстан, 420098
(843) 272-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республики Татарстан, 420066, (843) 292-64-39, тел. доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Заинскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Автозаводская 11А, г. Заинск, Республика Татарстан, 423520, т.(885558) 6-78-02

Предписание № 62/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное дошкольное бюджетное общеобразовательное учреждение**

«Детский сад «Радуга» комбинированного вида»

Заинского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Заинского района Республики Татарстан по пожарному надзору начальника ОНД и ПР по Заинскому муниципальному району А.В. Кириллова №62 от «29» сентября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. «05» октября 2020 г., с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. «19» октября 2020 г. проведена плановая проверка с использованием средств дистанционного взаимодействия старшим дознавателем ОНД и ПР по Заинскому муниципальному району Хабибуллин Айдаром Талгатовичем в отношении МБДОУ «Детский сад «Радуга» по адресу: Республика Татарстан, г. Заинск, пр. Победы, д.14А совместно с завхозом Абзаловой Р.А.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли	п.21 Правил противопожарного режима в РФ Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной	02.04.2021 г.	

		обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	
2.	Воспитателями детского сада не пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума	п.3 Правил противопожарного режима в РФ Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	02.04.2021 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший дознаватель ОНД и ПР

по Заинскому муниципальному району

капитан внутренней службы Хабибуллин А.Т.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 19 » 10 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

« 20 » 10 20 20 г. (подпись)



Магомедов Р.И. (должность, фамилия, инициалы)