


Республика Татарстан  
Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение «Детский сад «Светлячок»  
общеразвивающего вида»  
Заинского муниципального района  
Ул. Энергетиков, д.13 «а», г. Заинск,  
Республика Татарстан, 423520  
Тел.7-09-59



Татарстан Республикасы  
Зэй муниципаль районы  
мәктәпкәчә белем бирү  
бюджет учреждениесенен  
“Якты коңгыз” балалар бакчасы  
Энергетиклар урамы, 13”а” йорты,  
Зэй шәһәре,  
Татарстан Республикасы, 423520  
Тел.7-09-59

28.08.2018

№ 78

Начальнику ОНД и ПР по Заинскому  
муниципальному району УНД и ПР  
ГУ МЧС России по РТ  
И.А. Шаяхметову

**Отчет**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад «Светлячок» общеразвивающего вида»  
Заинского муниципального района Республики Татарстан  
**об исполнении предписания об устранении нарушений**  
от 20 апреля 2018 г. ; № 35/1/1-2; к установленному сроку до 01.08.2018 г.


№ п/п	Предписание	Принятые меры по исполнению предписания	Прилагаемые документы, подтверждающие исполнение предписания
1.	Установленная система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (2-го типа) не соответствует типу СОУЭ защищаемых помещений	Установлена система оповещения управления людей при пожаре (2-го типа)	- копия договора № 1017 – 1/18 с ООО «Искра» - Акт о приемке выполненных работ
2.	Деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом не ниже 2 группы огнезащитной эффективности	Проведена обработка деревянных конструкций чердачного помещения МБДОУ огнезащитным составом «МИГ-09»	- копия акта проверки огнезащитных работ от 28.08.2018 г. - копия договора № 978/18 с ООО «Искра»; - копия протокола № 045660 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций древесины

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад «Светлячок»



*М.И. Шаяхметов*

А.Ф. Гончарова



Входящий № 492-1-23-32 от 31.08.18