

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому муниципальному  
району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
РТ, г. Зеленодольск, ул. Чайковского, 52, телефон (84371) 4-40-70, 4-23-24  
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

**Предписание N 76/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение  
"Детский сад комбинированного вида №18 "Радуга" Зеленодольского  
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления,  
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя,  
муниципального района Республики Татарстан"

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества  
и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора  
Ардыханова Р.Р. по пожарному надзору N 76 от "7" сентября 2017 года,  
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной  
безопасности" в период "14" сентября 2017 г. с 13 час.00 мин. до 15  
час.00 мин., "20" сентября 2017 г. с 13 час.00 мин. до 14 час.00 мин.  
проведена проверка

Старшим дознавателем ОНД и ПР по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Ганиевым Айратом Габдуллинчичем  
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

была проведена плановая выездная проверка в отношении: МБДОУ "Детский сад комбинирован-  
ного вида №18" Радуга" ЗМР РТ по адресу: РТ г. Зеленодольск, улица Ленина, 30а

власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №18 «Радуга" ЗМР РТ"  
Крыловой Гульнаррой Камильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,  
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пре- д- пи- с- а- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требований пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнени и (указывает ся только выполнени е)

1	2	3	4	5
1.	На 1-м этаже помещения раздевалки группы №1, в тамбуре эвакуационного выхода группы №1, а также в помещении где расположены холодильники и сыпучие продукты не оборудованы системой АУПС и СОУЭ.	п.4, табл. 4 п.38 НПБ 110-03 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией". табл. 1, 2 НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. Помещения иного административного и Независимо от общественного назначения, в том числе площади* встроенные и пристроенные. Независимо от площади. Помещения производственного и Оборудуются в соответствии с складского назначения, расположенные в табл.3 настоящих норм научно-исследовательских учреждениях и других общественных зданиях.	01.08.2018 г.	
2.	Не определена категория по пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения где расположены холодильники и сыпучие продукты.	п.20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390). Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2018 г.	
3.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составление акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	п.21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390). Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.08.2018 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД и ПР по ЭМР Ганиев А.Г.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



"20" сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ "Дет. сад к.в. №18 "Радуга" Крылова Г.К.  
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

"20" сентября 2017 г.

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

№	Вид нарушения	Содержание пункта (абзаца) пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого не выполнены	Срок устранения нарушения	Степень выполнения
1.	обязательная			
2.	рекомендуемая			
3.	безопасности			
4.	указанная			
5.	выявленного			
6.	параметры			