

*вх. № 220
от 24.08.2017г
по з.п.п.в.в.у*



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН**

**Отдел надзорной деятельности
по Зеленодольскому муниципальному
району**

422549, Республика Татарстан, г. Зеленодольск
ул. П.И.Чайковского, 52
Код 8-84371, тел./факс 4-40-70
24.08.2017г. №585-2-24-24

На № _____ от _____

Заместителю руководителя-
Начальнику управления образования
Исполнительного комитета
Зеленодольского муниципального района
Афанасьевой Р.В.

Уважаемая Раиса Валиевна!

Отдел надзорной деятельности и ПР по Зеленодольскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ доводит до Вашего сведения, что в ходе комиссионной приемки образовательных учреждений Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан к новому 2017-2018 учебному году на основании постановления Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района от 04.08.2017 года № 03-03-2120 «О приемке образовательных организаций Зеленодольского муниципального района к новому 2017-2018 учебному году» в период с 15.08.2017 года по 17.08.2017 года были выявлены нарушения требований в области пожарной безопасности, а именно:

МБОУ «Гимназия №1 ЗМР РТ»:

- имеются огнетушители находящиеся в неисправном состоянии;
- запоры на дверях эвакуационных выходов не имеют возможности их открывания изнутри без ключа;
- На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек;
- В подвальном помещении допускается хранение горючих материалов;
- Допускается курение в подвальном помещении;

МБДОУ «Детский сад №11 «Антошка» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено

МБДОУ «Детский сад №34 «Гульчечек» ЗМР РТ:

- не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний;
- Покрытие потолка на путях эвакуации в коридоре медицинского блока выполнено горючими материалами;
- дверь эвакуационного выхода ведущего на задний двор открывается не по направлению выхода из здания.

МБДОУ «Детский сад №31 «Чишмэ» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено

МБОУ «Прогимназия №10 «Созвездие» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №20 «Елочка» ЗМР РТ:

- нарушения не выявлены;

МБДОУ «Детский сад №19 «Красная шапочка» ЗМР РТ:

- нарушения не выявлены;

МБДОУ «Детский сад №55 «Килэчэк» ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено.

МБДОУ «Детский сад №21 «Незабудка» ЗМР РТ:

- нарушения не выявлены;

МБДОУ «Детский сад №22 «Малыш» ЗМР РТ:

- нарушения не выявлены;

МБДОУ «Детский сад №5 «Белочка» ЗМР РТ:

- применены горючие материалы для отделки полов путей эвакуации;
- отсутствует противопожарное водоснабжение;
- помещение садика не обеспечено вторым эвакуационным выходом со 2-го этажа.

МБДОУ «Детский сад №3 «Колосок» ЗМР РТ:

- Люк выхода на кровлю выполнен не противопожарным 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0.6 часа;
- не пронумерованы огнетушители;
- не проведена проверка огнезащитной пропитки деревянных элементов кровли здания.

МБДОУ «Детский сад №36 «Сосенка» ЗМР РТ:

- допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками, предусмотренные конструкцией;
- пути эвакуации не оборудованы знаками пожарной безопасности;
- не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний;
- Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах.
- Люк выхода на кровлю выполнен не противопожарным 2-го типа с пределом огнестойкости не менее 0.6 часа;
- Для отделки полов на пути эвакуации применены горючие материалы;

МБДОУ «Детский сад №37 «Васильки» ЗМР РТ:

МБОУ «Бишинская НШ-ДС ЗМР РТ»:

- Покрытие пола выполнено горючими материалами (линолеум)

МБДОУ №8 «Голчачак» ЗМР РТ:

- Отсутствуют пожарные знаки;

МБДОУ «Детский сад №44 Лейсан» с. Мамадыш-Акилово:

- Здание детского сада не обеспечено противопожарным водоснабжением;

МБДОУ №41 «Ручеёк» с.Нурлаты ЗМР РТ:

- Здание детского сада по ул. Ленина13, не оборудовано каналом передачи информации АПС в пожарную часть;

- Из спального помещения для детей не выполнен дополнительный эвакуационный выход;

• - Сгораемые конструкции здания детского сада (чердачное помещение, деревянных перегородок в общем коридоре, тамбуре выхода из здания) не обработаны огнезащитным составом.

МБДОУ №43 «Сомбель» с.Молвино ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено

МБДОУ «Детский сад №42 «Аленький цветочек»:

Нарушений не выявлено

МБДОУ «Детский сад №51 «Тополек»:

Нарушений не выявлено

МБДОУ №46 «Кояшкой» с. ТатарскоеТанаево ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено

МБДОУ №52 «Островок» с. Свяжск ЗМР РТ:

Нарушений не выявлено

Прошу Вас принять меры по приведению общеобразовательных учреждений в пожаробезопасное состояние в соответствии с законодательством и рассмотреть вопрос по дополнительному финансированию противопожарных мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений.

Начальник ОНД и ПР по ЗМР УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан
подполковник внутренней службы



Р.Р. Ардыханов.