

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное Управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ак. Губкина, 50, г. Казань, 420088

телефон: 221-61-52 факс: 221-61-54 (код 8-843) E-mail: tat@prc.mchs.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Лениногорскому муниципальному району

(наименование органа надзорной деятельности)

Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14, т. (85595) 7-41-52

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 143/143

**по устранению нарушений обязательных
требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад № 19 г. Лениногорска" муниципального образования

"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ**

(наименование органа НД)

№ **143** от « **01** » **октября** **2020** года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **09** ч. **00** мин. « **06** » **октября** **2020**г. по **12** ч. **00** мин. « **20** » **октября** **2020** г. проведена проверка

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

майором внутренней службы Вильдановым Дамиром Равилевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
надзорной деятельности, проводившего (-их) проверку.)

МБДОУ "Детский сад № 19 г. Лениногорска" МО «ЛМР» РТ, Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Чайковского, 14а

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Заведующая МБДОУ «Детский сад № 19» Аглеева Наталия Владимировна**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Преприятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
143/1/143	На первом этаже у эвакуационного выхода установлен шкаф.	п/п «ж» п. 23 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»	С получение предписания	

143/1/1 43	Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции в помещении кухни.	п/п «а» п. 42 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»	01.09.2021г.	
143/1/1 43	На путях эвакуации не обеспечено надежное крепление к полу ковровых дорожек.	п. 39 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»	01.09.2021г.	
143/1/1 43	Не производится проверяемым лицом не реже 1 раза в год проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) с составлением акта (протокола).	п. 21 Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»	01.09.2021г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Старший инспектор ОНД по ЛМР
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майор внутренней службы
Вильданов Дамир Равилович**

(должность, фамилия, инициалы
инспектора надзорной деятельности)

М.П. » 20 октября 2020 г.



Предписание для исполнения получил (а):

Алиев
(подпись)

Заведующая МКОУ №19
(должность, фамилия, инициалы)
Алиева Н.В.

«20» октября 2020 г.

* - место личной печати инспектора ОНД