

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от _____ № _____

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14.(85595) 7-41-52

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 203/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №19 г.Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения плановой выездной проверки

№203 от «08» октября 2021 года

в период с «11» октября 2021 г. по «22» октября 2021 г.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан, лейтенант внутренней службы, Ванюков Дмитрий Аркадьевич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан

(органа государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица ио заведующий Канзафаровна Г.А., муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 19 г. Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	1. не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	пункт 30 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	03.10.2022г.	
2.	2. на первом этаже, в помещении 1-ой младшей группы, на путях эвакуации установлен порог	под пункт «а» пункта 27 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	03.10.2022г.	
3.	3. в помещении овощи хранятся	под пункт «в» пункта 35 Постановление Правительства	03.10.2022г.	

	допускается эксплуатация светильника со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"		
4.	4. в помещении склада на первом и втором этаже допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции .	под пункт «5» пункта 35 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	03.10.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Ио заведующий

Канзафаровна Г.А., муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 19 г. Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лениногорскому муниципальному району Республики Татарстан, лейтенант внутренней службы, Ванюков Дмитрий Аркадьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)