

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №29 г. Лениногорска» муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан

**Ответ на предписание № 23 от 31.02.2018г акт проверки по устранению нарушений
обязательных требований пожарной безопасности**

№ предписания	Вид нарушения	Срок устранения нарушения	Отметка о выполнении
№23	Не проводится обработка деревянных конструкций чердачного помещения.	01.02.2019г	ООО «Элисс» произвели огнезащитное покрытие 24.05.2018г
№23	Не все помещение 1эт. оснащены АПС	01.02.2019г	Договор заключен ООО»Спецмонтаж» 2019г

Заведующая МБДОУ №29 С.В.Корытко

