

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Лениногорскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Лениногорск

(место составления акта)

"13" февраля 2018г.

(дата составления акта)

17 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 23

По адресу/адресам: **РТ, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, 73а**

(место проведения проверки)

На основании: **Распоряжения от 31 февраля 2018 г. № 23**

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена **внеплановая/выездная** проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,
документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад комбинированного вида №29 г. Лениногорска" муниципального образования

"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"07" февраля 2018г. с 09 час. 00мин. до 12час. 00мин. Продолжительность 3 ч.

"13" февраля 2018г. с 14 час. 00мин. до 17час. 00мин. Продолжительность 3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: **не более 2-х рабочих дней/ 6 часов**

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: **отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Цельялова Т. Ю.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: **не требуется**

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: **старший инспектор - государственный инспектор по
Лениногорскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор
внутренней службы по пожарному надзору Вильданов Дамир Равилевич**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: **ИО Заведующей МБДОУ "Детский
сад комбинированного вида №29 г. Лениногорска" МО «ЛМР» РТ
Ильясова Т.Ю.**

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших
при проведении мероприятий по проверке)

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): 1. Не все помещения на первом этаже защищены автоматической пожарной сигнализацией. (Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)» п. 4). 2. Не проводится проверка состояния огне-защитной об-работки деревянных конструкций чердачного помещения не реже 1 раза в год с составлением протокола проверки. (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» п. 21)

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 13 " 02 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное Управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан**

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Ак. Губкина, 50, г. Казань, 420088

телефон: 221-61-52 факс: 221-61-54 (код 8-843) E-mail: tat@prc.mchs.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Лениногорскому муниципальному району**

(наименование органа надзорной деятельности)

Республика Татарстан, г. Лениногорск, ул. Агадуллина, 14, т. (85595) 2-74-25

(указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 23/1/1-2

**по устранению нарушений обязательных
требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад комбинированного вида №29 г. Лениногорска"**

муниципального образования

"Лениногорский муниципальный район" Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспек-
тора **отдела надзорной деятельности по Лениногорскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа НД)

№ **23** от « **31** » **января** 20**18** года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **09** ч. **00** мин. « **07** » **февраля** 20**18**г. по
17 ч. **00** мин. « **13** » **февраля** 20**18** г. проведена проверка

**Старшим инспектором отдела надзорной деятельности по ЛМР УНД и ПР ГУ МЧС
России по РТ майором внутренней службы Вильдановым Дамиром Равилевичем**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)
надзорной деятельности, проводившего (-их) проверку.)

**МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №29 г. Лениногорска" МО «ЛМР» РТ,
Республика Татарстан, г. Лениногорск ул. Ленинградская, 73а**

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **ИО Заведующая МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №29 г.
Лениногорска" МО «ЛМР» РТ Ильясова Т.Ю.**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Пре- дпи- са- ния	Вид нарушения обяза- тельных требований пожарной безопасно- сти	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требо- вания которого (-ых) нарушены	Срок устра- нения наруше- ния обяза- тельных требо- вания пожар- ной без- опасно- сти	Отметка (подпись) о выпол- нении (указыва- ется толь- ко выпол- нение)
			4	5

-1	вом этаже защищены автоматической пожарной сигнализацией.	<p>подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03)).</p> <p>п. 4 В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. 	
23/1/1-2	Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения не реже 1 раза в год с составлением протокола проверки.	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» п. 21</p> <p>Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толсто-слоистых напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.</p>	01.02.2019г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД по ЛМР

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ

майор внутренней службы

Вильданов Дамир Равилевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора надзорной деятельности)

«13» февраля 2018 г.

(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил (а):

Иванов
(подпись)

Иванова И.И.
(должность, фамилия, инициалы)

«13» февраля 2018 г.