

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

федеральный государственный пожарный надзор
(отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Лениногорскому муниципальному району)
(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Агадуллина, д. 14, г. Лениногорск, Республика Татарстан, 423250,
тел. 7-41-58

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 163/1/163

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных
участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара (далее-
предписание об устранении нарушений)**

обществу с ограниченной ответственностью «Респект»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «Об утверждении Положения о Федеральном государственном пожарном надзоре» в период с 09 октября 2019 года по 14 октября 2019 года проведена плановая проверка старшим дознавателем-государственным инспектор по Лениногорскому муниципальному району РТ по пожарному надзору майором внутренней службы Земляковым Владиславом Юрьевичем, в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 14 "Родничок" города Лениногорска муниципального образования Лениногорский муниципальный район Республики

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующий Загородской Надеждой Ивановной,
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждение
"Центр развития ребенка - детский сад № 14 "Родничок" города
Лениногорска муниципального образования Лениногорский муниципальный
район Республики,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" необходимо устранить нарушения

обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписа- ния	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
163/1/163	В подвальном помещении хранятся легковоспламеняющиеся вещества	Подпункт (а) пункт 23, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.10.2020 года	
163/1/163	Под лестничными маршами хранятся горючие материалы	Подпункт (к) пункт 23, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.10.2020 года	
163/1/163	В подвальном помещении на противопожарных дверях отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики)	пункт 31 (1), Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме».	01.10.2020 года	
163/1/163	Не указаны направления движения к пожарным гидрантам	пункт 55, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.10.2020 года	
163/1/163	Отсутствует возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных путей	пункт 35, Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»	01.10.2020 года	

Подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН, проводившего (проводивших) проверку: _____

"14" октября 2019 года.

М.Л.П. <*>

С предписанием ознакомлен(а), 1 экземпляр которого получил(а):
заведующий Загородская Надежда Ивановна, , Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждение "Центр развития ребенка -
детский сад № 14 "Родничок" города Лениногорска муниципального
образования Лениногорский муниципальный район Республики

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

"14" октября 2019 года.


_____ (подпись)

Пометка об отказе в совершении подписи для ознакомления с предписанием:

(подпись (подписи) должностного лица (должностных лиц) органа ГПН,
проводившего (проводивших) проверку)

<*> предписание заверяется (заверяются) печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц).