

«УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель
Исполнительного комитета МО
И.М.Дарземанов
« 11 » января 2021 г.

АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 1 / 11.01.2021 г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Усагинский детский сад» Мамадьшского муниципального района

Республики Татарстан

Полное юридическое наименование объекта

422174, Российская Федерация, Республика Татарстан, Мамадьшский муниципальный район, с. Усаги, ул. Комсомольская, дом 1Б, тел

89375970496, e-mail: 2612500000@edu.tatar.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

Исполнительный комитет Мамадьшский муниципальный район

1. Велометвенная принадлежность объекта Муниципальное имущество

Департамент, комитет

2. Вид деятельности предоставление образовательных услуг без обеспечения проживания

3. Форма собственности Муниципальное учреждение

Муниципальная, ведомственная, частная

4. Размещение объекта 422174, Российская Федерация, Республика Татарстан, Мамадьшский муниципальный район, с. Усаги, ул. Комсомольская, дом 1Б, тел 89375970496

Отдельно стоящее здание 2 этажей; (встроенное; пристроенное; _____ этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1992 ;

кадастровый номер участка 16:26:306101:538 номер БТИ здания 16:26:030101:418;

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 7

6. Функциональное назначение объекта Дошкольное

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное (муниципальное) управление, жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется проложить 25 м
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Не имеется	Планируется ширина 1,8 м
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Не имеется	
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Не имеется	
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	Не имеется	
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	планируется
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Не соответствуют стандартам	Планируется реконструировать по стандарту
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Пересечения не имеются	
	Границы эксплуатируемых газонов и площанок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Газоны и площадки не имеются	
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Не имеется	
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Отсутствует	
	Доступность функциональных зон и площанок участка, элементов	наличие	-	-	для всех категорий	Не доступно	Планируется

Оптимальность							Доступность зон
Нормальный пандус на пересечении пешеходных коммуникаций для спуска с прогнатора на уровень дорожного полотна	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется оборудовать по стандарту	
Лестницы наружные							
На перепадах уровней лестницы с поручнями	наличие	-	-	для всех, кроме К	Имеется		
Поручни лестниц с двух сторон	на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	Соответствуют		
Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Соответствует		
Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту	
Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствуют	Планируется по стандарту	
Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Щероховатая плитка		
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Не имеется	Планируется окраска по стандарту	
Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	Планируется дублировать лестницы пандусами	
Пандусы наружные							
На перепадах уровней пандусы с поручнями или подъемники	наличие	-	-	К, О, М	Не имеется	Планируется установка пандусов по стандарту	
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Не имеется	Планируется оборудовать поручнями	
Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не имеется	Необходима перепланировка	

Высота пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не имеется	Планируется установить по стандарту
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не имеется	Планируется установить по стандарту
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не соответствует	Планируется установить по стандарту
Нормы по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется	Установка бортиков по продольным краям маршей пандусов
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Поручней нет	Планируется оборудовать поручнями
Завершающие части поручней пандусов	длинные маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Поручней нет	Завершающие части поручней установить длинные маршей
Препятствия на пешеходных путях						
Выступающие части объектов, включая кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	Не соответствует	Планируется перепланировка
Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	Не соответствует	Планируется перепланировка
Отражение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	Не соответствует	Планируется перепланировка
Отражение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	Не соответствует	Планируется перепланировка
Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	Не соответствует	Планируется перепланировка
Отражения с поручнями вдоль	высотой	0,9	м	для всех,	Не	Планируется

наличие на перекладках высот более 1,1 м				кроме К	соответствует	перепланировка
наличие предупредительная информация						
наличие средств на покрытия пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Не имеется	Планируется приобретение и установка по стандарту
наличие рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	Не имеется	Устройство тактильных полос по стандарту
наличие указатели с контурными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Не имеется подземного перехода	
наличие указатели с продольными рифами перед началом наземного перехода	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии	0,8	м	С	Не имеется наземного перехода	
наличие указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Не имеется наземного перехода	
наличие указатели с выложенными рифами вокруг матчи светофора	вокруг матчи светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Не имеется рядом светофора	
наличие указатели с выложенными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Не имеется препятствия	
наличие указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Не имеется	
наличие указатели с рифами и дверями зданий и сооружений	на расстоянии	0,5	м	С	Не имеется	Планируется установка

информации, резко отличающимся от информации основной дорожки (сетка, тротуар, решетки, тротуарные плиты и т.д.)							тротуарной плитки
Информационные указатели							
Доступность информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеются		Вход в здание оборудовать знаками, доступными для инвалидов
Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Не имеется		Вход в здание оборудовать знаками
Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	Не имеется		Планируется установка дорожных знаков

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

Наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Автомобили					Не имеется	
Удобность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта инвалидов при общественных зданиях	не далее	50	м	К	Не имеется	Планируется
Удобность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К		
Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	Не имеется	Планируется выделить несколько мест для инвалидов
Количество мест для инвалидов на	при общем количестве мест на	1	мест	К		

открытых стоянках зданий и производственных предприятий	возле	автостоянке от 1 до 25					
	при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К			
	при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К			
	при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К			
Ширина зоны парковки автомобиля инвалида	не менее	3,5	м	К	Не имеется		Планируется установка по стандарту
Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, переносчиков инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	Не имеется		Планируется
Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется		Планируется приобретение и установка знака
Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Не имеется		Планируется разметка по стандарту

Минимальное или пониженный нормированный размерный элемент в прогнуре	или	пониженный	на сходе на	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется
---	-----	------------	-------------	---------	---	---	---	------------	-------------

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

Наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Крыльцо или входная площадка						
Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
Порожки, не допускающая скольжения при намокании, шероховатость покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Имеется	
Оборудован с поручнями вдоль пандусов на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Не имеется	Планируется установить ограждения с поручнями
Ударопоглощающий материал ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	Планируется приобретение
Ширина пролетов ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Не имеется	
Лестница наружная						
Горизонтальный проступы лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту
Высота подьема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	0.22	Планируется по стандарту
Ограждение форма и размеры	наличие	-	-	для всех,	Не	Планируется по

Тамбур								
Тамбуров и тамбуров	не менее		1,8	м	К	соответствует		
Тамбуров и тамбуров в жилых зданиях	не менее		1,5	м	К	соответствует		
Тамбуров и тамбуров	не менее	-	2,2	м	К	соответствует		
Двери								
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее		0,9	м	К	соответствует		
Высота проемов	не более		0,025	м	К	не соответствует	Планируется реконструировать по стандарту	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах		0,3 - 0,9	м	К	не имеется	Планируется приобретение по стандарту	
Ударопрочный материал	наличие	-	-	-	для всех категорий	не имеется	Планируется установка по стандарту	
Маски контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее		0,1 0,2	м м	для всех категорий	имеется		

4. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ (в зданиях или сооружениях)

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Ширина пути движения						
Ширина пути движения при движении кресла-коляски в одном направлении	не менее	1,5	м	К	1,6 м соответствует нормативу	
Ширина пути движения при встречном движении кресла-	не менее	1,8	м	К	соответствует	-

Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью	не менее	1,2	м	К	Соответствует	
Диаметр юбки разворота на 90 - 180°	не менее	1,4	м	К	Соответствует нормативу	
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее	1,2	м	К	соответствует	
Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее	1,5 1,5	м	К	соответствует	
Ширина проемов в стене						
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее	0,9	м	К	соответствует	
Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее	1,2	м	К	соответствует	
Перемещение по этажам						
Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие	-	-	К, О, М	Не имеются	Планируются пандусы, подъемные платформы
Лифты					Лифта не имеется	-
Ширина кабины лифта	не менее	1,1	м	К	-	
Глубина кабины лифта	не менее	1,4	м	К	-	
Ширина дверного проема лифта	не менее	0,9	м	К	-	
Световая и звуковая информирующая сигнализация у	наличие	-	-	К	-	

наличие двери лифта, предназначенного для инвалидов на колясках						Имеется	
Лестницы							
Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	соответствует		
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	соответствует		
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	соответствует		
Сплошные, ровные, без выступов и шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту	
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	Планируется по стандарту	
Закругление ребра ступеней	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	соответствует		
Выступ на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	соответствует		
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеются	Планируется реконструировать по стандарту	
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9	м	для всех, кроме К	Не имеются		
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не имеются	Планируется реконструировать	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Нет поручней		
На верней или боковой, внешней по отношению к маршру, непрерывности поручней рельефные отделочные элементы с размерами	ширина высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	Не имеется	Необходимость обозначения	
На отделочном рифленая и/или окрашенная	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по	

наличие или световые маячки						стандарту
окраска краевых ступеней на лестнице	наличие	-	-	С, М	Не имеется	Планируется окраска
пандуса					Не имеется	Планируется установка пандуса
ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	-	
ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	-	
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	-	
высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	-	
площадь на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М		
бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромок горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не имеется	
поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не имеется	
защитные части поручней пандусов	длинные маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Не имеется	
предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту
Двери						
ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует	
высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует	
смотровые панели в полотнох наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Не соответствует	Установка новой двери
ударопрочный материал	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
контрастная маркировка на дверях	маркировка высотой не менее	0,1	м	для всех	Не имеется	Планируется

прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	шириной не менее	0,2		категорий		маркировка по стандарту
высота противопоуздальной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Не имеется	
двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие намерзку автоматического открывания дверей	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствует	Планируется по стандарту
предельная высота не менее 5 с						
Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-	-	-	для всех категорий	Не имеется	
Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие применения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствуют нормам	
Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6	м	К	Не соответствует	
Существование на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025	м	К	Соответствует	
Предельная высота и/или ширина окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

Наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Места для инвалидов и других лиц в зоне обслуживания						
Наименование мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	Не имеются	
Места для инвалидов и других МГН в гостиницах					-	
Наименование в гостиницах, отелях, пансионатах, универсальных мест, с учетом размещения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	
Зоны отдыха						
Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	Не имеется	
Удобства отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	
Расстановка оборудования						
Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	Не соответствует	Планируется установка по стандарту
Подходы к оборудованию и мебели						
Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	Частично соответствует	Планируется по стандарту

настил на стен скамьи						
Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в одном ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	Не имеется	Планируется приобретение шкафов
Ширрина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	Не соответствует стандарту	Планируется по стандарту
Ширрина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	Не соответствует	Планируется по стандарту
Комната отдыха при раздевальных (организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов)	не менее	0,4	м ²	К	Не имеется	
Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	Не имеется	
Шкафы для хранения (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в бытовых помещениях предприятий и учреждений	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется по стандарту
Размеры шкафов в гардеробных для уличной и домашней одежды	0,4 x 0,5	-	м	для всех категорий	-	

5.2 Планировочные решения отдельных помещений жилых зданий

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Площадь помещений					-	
Минимальный размер жилого помещения для инвалида	не менее	12	м ²	К		
Минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной	не менее	16	м ²	К		

Прудовой деятельностью							
Площадь кухни квартир в жилых домах социального жилищного фонда	не менее	9	м ²	К			
Ширина помещений							
Ширина передней квартир (с возможностью хранения кресла-коляски)	не менее	1,6	м	К			
Ширина кухни при одностороннем размещении оборудования	не менее	2,3	м	К			
Ширина кухни при двухстороннем или угловом размещении оборудования	не менее	2,9	м	К			
Ширина внутриквартирных коридоров	не менее	1,15	м	К			
Ширина балконов и лоджий в свету	не менее	1,4	м	К			
Размеры в плане санитарно-технических помещений							
Ванная комната или совмещенный санитарный узел	не менее 2,2 × 2,2	-	м	К			
Уборная с умывальником (рукомойником)	не менее 1,6 × 2,2	-	м	К			
Уборная без умывальника	не менее 1,2 × 1,6	-	м	К			
Домофон							
Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г			

6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Санузлы						
В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Планируется реконструкция

зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов						
Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	Не соответствует стандарту	Планируется реконструировать по стандарту
Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Не соответствует стандарту	Планируется реконструировать по стандарту
Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Не имеется	Планируется реконструировать по стандарту
Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Планируется приобретение и установка
Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Планируется приобретение и установка
Душевые					Не имеется душевых кабин	
В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	-	
Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	-	
Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 х 1,8	-	м	К	-	
Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 х 0,9	-	м	К	-	
Размеры санитарно-технических помещений общественных зданий					-	
Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 х 2,6	-	м	К	Не соответствуют стандарту	Реконструировать по стандарту

Ширина проходов в санитарно-технических помещениях		-	м	К		
Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К	Не имеется	Не планируется
Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	Не соответствует	Планируется
Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	Не соответствует	Планируется
Удобство использования						
Подопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Планируется приобретение по стандарту
Расположение по возможности управления спуском воды в унитазах на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	Не имеется	
Оснащение санитарно-технических помещений опорами поручнями	наличие	-	-	К, О	Не имеется	Реконструировать по стандарту

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МПН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МПН на минимально возможной дистанции от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
	Расположение мест для инвалидов в	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	

отдельных залах в отдельных рядах, расположенных на самостоятельном этаже эвакуации, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей						
Места для зрителей с поражением опорно-двигательного аппарата на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий в зоне, непосредственно примыкающей к входу на трибуну	наличие	-	-	К, О	Трибуны не имеются	
Посадочные места (столпы) для инвалидов в залах предприятий общественного питания вблизи от эвакуационного выхода в переходной зоне	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Расстояние до эвакуационного выхода						
Расстояние от дверей помещений с пребыванием инвалидов, выходящих в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	не более	15	м	К, О, С, Г	Не соответствует	Планируется перепланировка по стандарту
Расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов	не более	4	м	К, О, С, Г	15 м- не соответствует нормативу	Планируется перепланировка
Ширина эвакуационных путей						
Ширина (в свету) дверей из помещений, с числом находящихся в них не более 15 человек	не менее	0,9	м	К	Соответствует	
Ширина (в свету) проемов и дверей в остальных случаях	не менее	1,2	м	К	соответствует	
Ширина проходов внутри помещений	не менее	1,2	м	К	соответствует	
Ширина переходных лестнич и	не менее	1,5	м	К	Не имеется	

Пандусов						
Ширина коридоров, пандусов, используемых для эвакуации	не менее	1,8	м	К	Не имеется	Планируется реконструкция по стандарту
Увеличение ширины проходов в холловом помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски -	0,9	м	К	Соответствует стандарту	
Время эвакуации						
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	-	
Пожаробезопасные зоны						
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется пожароопасных зон	
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными отражающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Расчетная площадь пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	Не имеется	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется лифта	

в непосредственной близости от эвакуационных выходов							
Эвакуационные выходы							
в жилых помещениях не менее двух расщелоченных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие		-	-	К, О, С, Г	Не имеется	
в жилых помещениях с числом мест (или) и более расщелоченные мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие		-	-	К, О, С, Г	-	
Пожарная сигнализация							
Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие		-	-	К, О, С, Г	Не соответствует стандарту	Планируется установка по стандарту
Система оповещения о пожаре							
Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МГН	наличие		-	-	К, О, С, Г	Имеется звуковая и световая сигнализация	
Пожарные извещатели							
Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие		-	-	К, О, С, Г	Соответствует	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Визуальная информация						

Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется обеспечить информацией
Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Информировать по стандарту
При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интервью (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	
Звуковая информация						
Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	С	Не имеется	Планируется приобретение и установка
Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	Г	Не имеется	Планируется приобретение и установка
Освещенность						
Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Имеется	
Связь с диспетчером или дежурным						
Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется установка связи по стандарту

интерьер, кабинок туалетов, лифтов и т.д.), лифтовых холлов или звонок звонка							
и общественной уборной выведение электрического звонка или инсталлятора в дежурную комнату	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется установка звонка по стандарту	
Рельефные информирующие обозначения							
Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Не имеется	Планируется дублирование по стандарту	
Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевалках и туалетах	наличие	-	-	С	Не имеется		
Тактильная предупреждающая информация							
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется окраска по стандарту	
Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	С	Не имеется	Планируется установить по стандарту	
Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	С	Не имеется	Планируется установить по стандарту	
Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	С	Не имеется	Планируется установить по стандарту	
Тактильные указатели с	полоса, выложенная по контуру	0,6	м	С	Не имеется	Планируется	

назначенными	рифами	вокруг	препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия				установить по стандарту
назначенными	указатели с рифами, расположенными по диагонали, на пороге налево (направо)		на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	С	Не имеется Планируется установить по стандарту

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
2	3	4	5	6	7	8
Ограждения опасных зон						
Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Не имеется	Планируется установить ограждения
Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Не имеется	Планируется установить по стандарту
Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	Таких залов нет	
Ограничение выступающих конструктивных элементов						
Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется оборудовать по стандарту
Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	Не имеется	Планируется оборудовать по стандарту

габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях			0,3	м	К, О, С, Г	Устройств не имеется	
Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем						
Установка приборов			1,1 0,85	м	К, О, С	Не имеется	Планируется установка по стандарту
Установка приборов для открывания и закрытия дверей, горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее		0,4				
Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола		0,8	м	К, О, С	Не соответствует стандарту	Планируется переоборудовать по стандарту
Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН			-	-	К, О, С, Г	Не имеется таких помещений	
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, включающих свободное падение внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно							
Недопустимые покрытия полов			0,013	м	К, О, С, Г	Не имеется	-
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более						

Примечание:

Уклон (в %) – отношение высоты подьема к длине подьема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено		Фактическая доступность для инвалидов и других МПН				
№№	Позиции обследования	на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)
		3	4	5	6	
1	2	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Пешеходные пути	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	нет
	Автостоянки	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	Входная группа	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют	Частично соответствуют
	Планировочные решения	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Санитарно-гигиенические помещения	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Пожарная безопасность	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Средства информации и ориентирования	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют
	Безопасность и удобство использования	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Не соответствуют	Частично соответствуют

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия

№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения	Примечания
1	2	3	4	5
	Пешеходные пути	Планируем проложить тротуар по стандарту	2021г-2025 г	Желательно включить в программму финансирования 2021г-2025 г
	Автостоянки	Устройство парковочных мест для инвалидов в соответствии с требованиями	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Желательно включить в программму финансирования 2021г-2025 г
	Входная группа	Устройство входной площадки по указанным размерам, оборудование противоскользящим покрытием, установить тактильную полосу перед лестничным маршем и поручни лестниц, нанести яркую контрастную окраску крайних ступеней, установка пандуса, поручней.	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции с включением в Программу капремонта
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Пути движения в здании или сооружении установить конструктивные элементы и устройства внутри здания в габаритах путей движения на стенах в соответствии с требованиями	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Желательно включить в программму финансирования 2021г-2025 г
	Планировочные решения		Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030года с учетом финансовых возможностей школы	Планировочные решения может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции.
	Санитарно-гигиенические помещения	Оборудование туалетной комнаты с требованиями СанПин и СП	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2030года с учетом финансовых возможностей школы	Оборудование туалетной комнаты с требованиями СанПин и СП может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта с включением в Программу капремонта

Пожарная безопасность	Оборудование системой пожарной безопасности, обеспечение не задымления пожаробезопасной зоны	Приобретение оборудования носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Оборудование системой пожарной безопасности, обеспечение незадымляемой пожаробезопасной зоны может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта с включением в Программу капремонта
Средства информации и ориентирования	Обустройство указателями обеспечивающими непрерывность информации, своевременное ориентирование	Приобретение оборудования носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г
Безопасность и удобство использования	Создание меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик), установка приборов для открывания и закрытия дверей, обозначение дверей в помещениях, в которых опасно или категорически запрещено	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2025года с учетом финансовых возможностей школы	Желательно включить в программу финансирования 2021г-2025 г

Начальник отдела социальной защиты
Министерства труда,
инвалидности и социальной защиты Республики
Татарстан в Мамадышском
муниципальном районе

«11» января 2021 г
М.п. А.П. Горбунов

Представитель общественной организации
инвалидов Р.М. Сигудиков
«11» января 2021 г
М.п.

Председатель Мамадышской районной
организации общественной организации
Татарской республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов – общества
инвалидов Республики Татарстан

«11» января 2021 г
М.п. Н.В. Кекишева

Председатель профкома МБОУ «Усалинская
СОШ»
«11» января 2021 г
М.п. Г.Ш. Аксакова

Заведующий МБДОУ «Усалинский детский
сад»
«11» января 2021 г
М.п. З.Р. Петрова

Член комиссии от МБДОУ «Усалинский
детский сад»
«11» января 2021 г
М.п. Г.Р. Маркина