

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 7
«Золотая рыбка» Менделеевского
муниципального района
Республики Татарстан
423651, Республика Татарстан,
г. Менделеевск, бульвар
Интернационалистов, д.1
ОГРН 1021601117120
ИНН 1627004172
КПП 162701001



Татарстан Республикасы
Менделеев муниципаль районы
«Алтын балык» 7 нче номерлы
балалар бакчасы мәктәпкәчә
мәгариф муниципаль
учреждениесеы

423651, Татарстан Республикасы,
Менделеев шәһәре, Интернационалистлар
бульвары, 1 йорт
ОГРН 1021601117120
ИНН 1627004172
КПП 162701001

Тел.: (85549)2-51-75, E-mail: dou.ribka@yandex.ru,
сайт: <https://edu.tatar.ru/mendeleevsk/mendeldou7>

Исх. 178 от 26.11.2021 г.

Государственному инспектору Менделеевского
муниципального района по пожарному надзору, инспектору
ОНД и ПР по Менделеевскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Татарстан старшему лейтенанту
внутренней службы
Галиуллину Дамиру Анваровичу
От заведующей муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
«Детский сад комбинированного вида № 7
«Золотая рыбка» Менделеевского района Республики Татарстан
Грицук Елены Аркадьевны

**Ответ на представление № 0352-2021-0084 от 25.11.2021 г. об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения**

В ходе проведения плановой выездной проверки на основании Решение о проведении
плановой выездной проверки от «08» ноября 2021 г., 14 час. 30 мин. № 113
в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 7 «Золотая рыбка» Менделеевского муниципального
района Республики Татарстан, были выявлены нарушения, для устранения которых были
приняты следующие меры:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Сведения о мерах по устранению нарушений обязательных требований
1.	Не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа, в помещении гладильная (кастелянная).	ФЗ-123 от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 151; СНиП 2.08.02- 89* п. 1.82	1. Договор № 69 от 25.11.2021 г. с ИП Бушмакина Н.В. (копия прилагается) 2. Письмо на имя начальника управления образования Миронова А.А. исх. 174 от 25.11.2021 г. (копия прилагается)

Заведующий

Е.А. Грицук

(должность руководителя) (подпись)

(Ф. И. О.)