

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ

МӘКТАПКАЧӘ МӘГАРИФ
МУНИЦИПАЛЬ
БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕСЕ
"ГОМУМИ ҮСТЕРЕШЛЕ 33-НЧЕ
БАЛАЛАР БАКЧАСЫ" НМР РТ



РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 33" НМР
РТ

423570 Түбән Кама
Яшлек урамы, 36 В

т.(8555) 30-14-29
e-mail: sad33nk@mail.ru
Сайт:

423570 Нижнекамск
Юности, 36 В

Главному государственному инспектору
Нижнекамскому муниципальному району РТ
по пожарному надзору
Насибуллину Р.Ф.

В ответ на предписание № 308/1/150 от 09.11.2021г. об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 33» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1	На дверях складских помещений отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в соответствии с фактическими хранимыми материалами (Не предоставлены расчеты)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.); ст.5,7,8 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022г	Требуется дополнительное финансирование. 01.02.2022г
2	Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь (в Декларации пожарной безопасности отражены	п. 5 ст. 6, ст.4. ст. 64 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной	01.03.2022г	Выполним в срок до 01.02.2022г

	недействующие нормативные акты)	безопасности		
3	1. Отсутствует возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационных выходов (центральный вход (установлено внутреннее запорное устройство – замок).	П. 26, Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.);	01.03.2022г	Выполним в срок до 01.12.2021г
4	Прибор примерно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала	ст. 4,5,6, Федеральный закон № 123 – ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.14.5 СП 5.13.14.5	01.03.2022г	Требуется дополнительное финансирование. 01.02.2022г
5	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (не предоставлены)	П.26, Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.);	01.03.2022г	Выполним в срок до 01.02.2022г

Заведующий МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 33» НМР РТ
исп. Волкова А.В.
8(8555)30-14-29
8(987)407-95-61



Р.З. Салахова