

02.11.2021 г. КНМ 16210061000201309343



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnzhnekamsk@mail.ru

Предписание № 308/1/150

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего
вида №33" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя отчество
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району РТ- главного государственного инспектора
Нижнекамского муниципального района РТ по пожарному надзору Насибуллина Рамиля
Фаязовича №307 от 02.11.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 13 ч. 00 мин. « 09 » ноября 2021 г. по 10 ч. 00 мин. « 12 » ноября 2021 г., сержантом внутренней службы
Осенковым Евгением Викторовичем – государственным инспектором по пожарному надзору Нижнекамского
муниципального района, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного
общеобразовательного учреждения " Детский сад общеразвивающего вида №33" НМР РТ ИНН 1651027903;
423578, Республика Татарстан, Нижнекамский р-н, г. Нижнекамск, ул. Юности, дом 36в

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующим Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения " Детский
сад общеразвивающего вида №33" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Салаховой
Раушанией Зайнаковной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить
следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требо- ваний пожарной безопасности, с указа- нием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопас- ности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	На дверях складских помещений отсутствуют обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в соответствии с фактически хранимыми материалами (Не предоставлены расчеты)	п. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.); ст. 5,7,8 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
2.	Декларация пожарной безопасности не уточнена и не разработана вновь (в Декларации пожарной безопасности отражены недействующие нормативные акты)	п. 5 ст. 6, ст. 4, ст. 64 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.03.2022	
3.	1. Отсутствует возможность свободного открывания изнутри без ключа двери эвакуационных выходов (центральный вход (установлено внутреннее запорное устройство-замок).	П. 26, Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)	01.03.2022	
4.	Прибор приемно-контрольный установлен вне помещения с круглосуточным пребыванием дежурного персонала	ст. 4,5,6, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 13.14.5 СП 5.13.14.5	01.03.2022	
5.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на системы противопожарной защиты (не предоставлены)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)	01.03.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

государственный инспектор по пожарному надзору Нижнекамского муниципального района – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
сержант внутренней службы Осенков Е.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

М.Л.П.*

“ 12 ” 11 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

закрепленный

(должность)

Самсонов Р.?

(фамилия, инициалы)

“ 12 ” 11 2021 г.



Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.