

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика
Татарстан, 420088 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07.
Отдел надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по РТ.
ул. Менделеева, 5, г. Нижнекамск Республике Татарстан 423570, код 8-8555,
(наименование органа государственного пожарного надзора)
тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

г. Нижнекамск
(место составления акта)

"11" июня 2015 г.
(дата составления акта)

12. час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 278

По адресу/адресам: г. Нижнекамск, пр. Химиков 55.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (приказа) Главного государственного инспектора по пожарному надзору
Нижнекамского муниципального района РТ – начальника отдела надзорной деятельности по
Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан полковника
внутренней службы К.Ф. Шигапова от 28.05.2015 г. № 278

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №82»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"09" июня 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 2 часа

"11" июня 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ
МЧС России по РТ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №82» Ирина Наталья Федоровна

(заполняется при проведении выездной проверки)

01.06.2015 г. в 16.час 00 мин; 09.06.2015 г. в 09 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Старший инспектор ОНД по Нижнекамскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Ситдигов Илгиз Дамирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №82» Ирина Наталья Федоровна, заместитель заведующей по
хозяйственной части Логинова Анастасия Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

вновь выявленные нарушения:

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений. (Постановление правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п. 460);

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ситдигов И.Д.

(подпись проверяющего)

лица, индивидуального предпринимателя,

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Ирина Н.Ф.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 278 от 28.05.2015 года, предписания №278/1/1-1 от 11.06.2015 г.; протокол №335-2015-545 от 11.06.2015 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела НД по Нижнекамскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы **Ситдигов Илгиз Дамирович**

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №82» Ирина Наталья Федоровна.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"11" июня 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица, проводившего проверку))

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан ул. Академика Губкина, 50, г. Казань,
Республика Татарстан, 420088 (843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09, Управление
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07.

Отдел надзорной деятельности по Нижнекамскому муниципальному району Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по РТ,
ул. Менделеева, 5, г. Нижнекамск Республики Татарстан 423570, код 8-8555,

(наименование органа государственного пожарного надзора)

тел. 41-26-35, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание 278/1/1-1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Законному представителю юридического лица –заведующей МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №82» Ириной Натальи Федоровны.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения (главного) заместителя главного государственного инспектора
ОНД по Нижнекамскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 278 от " 28 " мая 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период

"09" июня 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 2 часа

"11" июня 2015 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 2 часа

проведена проверка старшим инспектором отдела НД по Нижнекамскому муниципальному району РТ.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора

майором внутренней службы Ситдиковым Ильгизом Дамировичом

(государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №82»

расположенного по адресу: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Химиков 55.

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №82» Ириной Натальи
Федоровной, с заместителем заведующей по хозяйственной части Логиновой Анастасии
Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества(последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений.	460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. (Постановление правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п. 460);	01.06.2016 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок
является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых
возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД
по Нижнекамскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ
майор внутренней службы



И.Д. Ситдигов.

«11» июня 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МБДОУ «Детский сад №82»

Ирина Наталья Федоровна

(должность, фамилия, инициалы)



«11» июня 2015 г.

Ответ

на ПРЕДПИСАНИЕ № 278/1/1-1

отдела надзорной деятельности по Нижнекамскому району Управления Надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан

423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 5,
телефон: 8(8555) 41-26-35, факс 41-26-35

Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения

от МБДОУ № 82.

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка об исполнении
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана на основе Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений.	460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил , нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. (Постановление правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме» п.460)	01.06.2016г.	Выполнено

Заведующий МБДОУ № 82

Заместитель заведующего

по хозяйственной работе МБДОУ № 82



Н. Ф. Ирина

А.Н.Логинова