



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
ул. Менделеева, 5 г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570, код 8-8555,
тел/факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №320/1/157**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад общеразвивающего вида №82» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан Насибуллина Рамиля Фаязовича №320 от 12.11.2021 года в период с «17» ноября 2021 г. по «22» ноября 2021 г. майором внутренней службы Мисалимовым Аликом Гаптельхаевичем – государственным инспектором по пожарному надзору Нижнекамского муниципального района, старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №82» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан; ИНН 1651028343; 423570, Татарстан Республика, Нижнекамский район, Нижнекамск город, Химиков проспект, 55.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующей муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №82» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан Симачкова Светлана Борисовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Для покрытия пола коридора первого этажа (со стороны бассейна) допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов)	ст. 4, 6, п. 6 ст. 134, таб. 3, 28 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.6.25* СНиП 21-01-97*, п. 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.)	01.11.2022	
2.	В групповых помещениях (приемные, спальные) допущено применение декоративно-отделочных материалов (линолеум) для покрытия полов с неисследованными показателями пожарной опасности (не предоставлена документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов)	ст. 4, 6, п. 7 ст. 134 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 25 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 г.).	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий МАДОУ №82
Симагкова С.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор по пожарному надзору
Нижнекамского муниципального района – старший дознаватель
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
майор внутренней службы Мисалимов А.Г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)