

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 272-91-24, ф. 273-76-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066 (843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району РТ
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5
тел. 8 (8555) 41-26-45, факс 41-26-45, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание N 283/1/152

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Законному представителю юридического лица - заведующему МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №47» НМР РТ Кашаповой Зульхизе Галимзяновне

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
по исполнению распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ по пожарному надзору (наименование органа ГПН)

надзору N 283 от 30.11.2018 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период
с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. "07" ноября 2018 г.
с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. "12" ноября 2018 г.
с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. "19" ноября 2018 г.

проведена проверка

старшим инспектором отдела НД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Илаловой Эльмирой Рамилевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №47» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу: РТ, г. Нижнекамск, ул. Юности, д.35

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №47» НМР РТ Кашаповой Зульхизей Галимзяновной, заместителем заведующего по АХЧ МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №47» НМР РТ Нугмановой Айгуль Габдулкаримовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)

			требова- ний пожарной безопас- ности	только выполне- ние)
1	Предусматриваемый в составе объекта класса Ф 1.1 пищеблок не выделен противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). Дверь, выходящая в коридор первого этажа не противопожарная.	Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1 и Ф1.2 пищеблоки, а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения производственного, складского и технического назначения (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электропитовые и т.д.), за исключением помещений категорий В4 и Д, следует выделять противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.08.2019	
2	Двери всех эвакуационных выходов (кроме центрального входа) из помещений закрываются на замок с ключом.	Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации п.35 Постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 с изменениями и дополнениями «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.08.2019	
3	Лестничная клетка имеющая выход наружу на прилегающую к зданию территорию через вестибюль, не отделена от примыкающих коридоров перегородками с дверями.	п.6.34* Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями. п.6.34* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.08.2019	
4	В помещении подвала допущено хранение горючих материалов (мебель, строительный мусор и т.п.).	Запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порош, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.23 «а»	01.08.2019	
5	В подвале не обеспечен требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, в местах пересечения электрических проводов, кабелей и коммуникаций, образовавшиеся отверстия и зазоры не заделаны негорючими материалами или раствором.	Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»	01.08.2019	
6	Отверстия и решетки вытяжных каналов в помещениях учреждения (пищеблока, музыкального и спортивного зала и в групповых помещениях) закрыты.	П.48. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается: б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.48 «б»	01.08.2019	
7	На путях эвакуации у эвакуационных выходов из помещений	Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эва-	01.08.2019	

приемных групп №8 и №10 допущено загромождение мебелью (навесными шкафчиками), что привело к заужению прохода (менее 0,7 м. в свету эвакуационного выхода)	куирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 0,8 м - во всех остальных случаях. п.6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 36 Запрещается: б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» п.36 п/п «б»	
---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела НД и ПР по Нижнекамскому
(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора
муниципальному району РТ Э.Р.Илалова
по пожарному надзору)

(подпись)



«19» ноября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:



заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №47» НМР РТ Кашапова Зульхиза Галимзяновна
(должность, фамилия, инициалы)

«19» 11 2018 г.