

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

(форма Ф11)

Юридический адрес: 420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 50. Почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1
г. Нурлат, ул. им. Р.С. Хамадеева, д. 17, Нурлатский район, Республика Татарстан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336-2018-0045
о назначении административного наказания

« 14 » марта 201 8 г. Населенный пункт г. Нурлат
(место рассмотрения дела)

Я, Главный Государственный инспектор по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам ПО пожарному

надзору Начальник межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майор внутренней службы Юсупов Рафкат Рафаилович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество, сотрудника, правомочного рассматривать постановление)

руководствуясь статьями 23.34, 29.1, 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрел протокол № 336-2018-0045 от « 14 » марта 201 8 года об административном правонарушении и материалы на гражданина, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Мазитова Альфия Шамилевна
2. Дата и место рождения 12.04.1971 г.р., д. Верхний Нурлат, Октябрьского района, ТАССР
3. Гражданство Российской Федерации
4. Место работы, службы или учебы МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ; 423040, РТ, г. Нурлат, ул. Мира, д. 10

5. Занимаемая должность Заведующий заработная плата в месяц 28 000 рублей

6. Место жительства г. Нурлат, ул. Горького, д. 19, Нурлатский район, РТ

7. Место регистрации г. Нурлат, ул. Горького, д. 19, Нурлатский район, РТ

8. Семейное положение замужем на иждивении - человек

9. Иные сведения ИНН 163200784831 тел: 89172808340

(ИНН, данные об инвалидности, наличие государственных наград, почетные, воинские и др. звания, др. сведения)

10. Документ, удостоверяющий личность паспорт 92 16 № 045835 выдан Отделением УФМС России по Республике Татарстан в Нурлатском районе

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что не привлекалась

Материалами установлено, что гражданин, должностное лицо Мазитова А.Ш.

(фамилия, инициалы)

совершил административное правонарушение, выразившееся в нарушении:

Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением
(указывается полное наименование правил, норм стандартов пожарной безопасности)

правительства № 390 от 25 апреля 2012г; Федеральный закон № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ФЗ № 184-ФЗ Федеральный закон «О техническом регулировании»; СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"; НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

а именно: « 14 » марта 201 8 года в 13 часов 00 минут
в населенном пункте г. Нурлат на объекте МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ; 423040, РТ, г. Нурлат, ул. Мира, д. 10

в помещении

МБДОУ «Детский сад №3 «Светлячок» общеразвивающего вида г. Нурлат РТ

нарушил:

1	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту прибора приемно-контрольного предназначенного для передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта.	п. 63 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.
2	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.
3	Пожарный шкаф под лестничной клеткой и между первым и вторым этажом, предназначенные для размещения в них пожарного крана и рукава, выполнены из горючего материала.	ст. 107 п.4 Федерального закона №123-ФЗ Требования к пожарным шкафам: 4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.
4	Отсутствует табло «Выход» над эвакуационными дверями музыкального зала.	Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 4.1 Таблица 1 НПБ 104-03 Нормами предусмотрено 5 типов СОУЭ, в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик, приведенных в таблице 1. п. 3.13 НПБ 104-03 Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.

		<p>Допускается использовать эвакуационные световые указатели, автоматически включаемые при получении СОУЭ командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения.</p> <p>Световые указатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания людей</p> <p>п.5.3 СП 3.13130.2009</p> <p>Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; - в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».
5	<p>Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении кухни.</p>	<p>ст. 1, 6, 151 ФЗ № 123-ФЗ; ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ; п. 14. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении, Таблица 3 п. 38 НПБ 110-03 Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные; Приложение А п. А.10 СП 5.13130.2009 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе, Таблица А3 п.п. 38 СП 5.13130.2009 Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные.</p>
6	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) в помещениях: кухни, прачечной, 1-ой младшей группы, в спальня второй младшей татарской группы и в коридоре старого здания.</p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p>

На основании изложенного выше, руководствуясь статьями 4.4, 20.4, 23.34, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, принимая во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства, предусмотренные статьями 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

раскаяние, вину признает

(указать конкретные смягчающие и отягчающие вину обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Гражданина, должностное лицо Мазитову Альфию Шамилевну

(фамилия, имя, отчество)

за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, привлечь к административной ответственности в виде

предупреждения
(предупреждение или административного штрафа на сумму прописью)

Разъяснить гражданину, должностному лицу Мазитовой А.Ш.

(фамилия и инициалы)

что настоящее постановление согласно статьям 30.1 - 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях может быть обжаловано в течение 10 суток со дня его вручения или получения копии

В УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ или в суде по месту жительства

(указывается вышестоящее должностное лицо или суд)

Указанную в постановлении сумму штрафа внести на расчетный счет:

Получатель: УФК по РТ (ГУ МЧС РФ по РТ)

(указать информацию о получателе штрафа, необходимую в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа)

ИНН 1660075068, КПП 166001001, р/с 4010181080000010001 в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Казань, БИК 049205001

КБК 17711627000016000140 (за нарушение требований ПБ), ОКТМО 92646000

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, руководствуясь статьей 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях исполнительный документ будет направлен судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Кроме того, будет принято решение о привлечение лица не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток).

Подпись лица, вынесшего постановление

Копию постановления получил

(подпись лица, привлеченного к административной ответственности)

14 05 2018 года

Копия постановления отправлена почтой, исх. № _____ от «___» _____ 201__ года
Постановление вступает в законную силу «___» _____ 201__ года

Административный штраф в срок до «___» _____ 201__ года не уплачен
Постановление обращено к исполнению, исх. № _____ от «___» _____ 201__ года

Отметка об исполнении постановления.
Постановление № _____ от «___» _____ 20__ года
исполнено «___» _____ 20__ года

(номер финансового документа)