

*нашего 2018*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088  
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления  
МЧС России по Республике Татарстан  
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Аксубаевскому и  
Нурлатскому муниципальным районам Управления надзорной деятельности и про-  
филактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татар-  
стан  
ул. им. Р. С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,  
(84345) 2-46-20

**Предписание № 39 / 1 / 31**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий**  
**по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвра-  
щению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 3  
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,  
**«Светлячок» г. Нурлат Республики Татарстан**  
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)  
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного  
инспектора Межрайонного ОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным  
районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан  
(наименование органа ГПН)  
по пожарному надзору № 39 "01" марта 20 18 года, ст. 6 Федерального закона  
от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин.  
по 12 ч 00 мин. "06" марта 20 18 г. с 12 ч 00 мин. по 13 ч 00 мин.  
"14" марта 20 18 г. проведена плановая проверка  
Начальником МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Юсуповым Рифкатом  
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,  
Рафаилевичем, МБДОУ Детский сад № 3 «Светлячок» г. Нурлат, ул.  
проводившего(-ых) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,  
Мира, дом № 10.  
(органов местного самоуправления)  
совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 3» «Светлячок» г. Нурлат Республики  
Татарстан, Мазитовой Альфией Шамильевной  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,  
участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О  
пожарной безопасности" необходимо устраниТЬ следующие нарушения  
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1	Не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту прибора приемно-контрольного предназначенного для передачи информации в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объекта.	п. 63 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.	01 февраля 2019 года	
2	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле с составлением соответствующего протокола испытаний	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	01 февраля 2019 года	
3	Пожарный шкаф под лестничной клеткой и между первым и вторым этажом, предназначенные для размещения в них пожарного крана и рукава, выполнены из горючего материала.	ст. 107 п.4 Федерального закона №123-ФЗ Требования к пожарным шкафам: 4. Пожарные шкафы и многофункциональные интегрированные пожарные шкафы должны быть изготовлены из негорючих материалов.	01 февраля 2019 года	
4	Отсутствует табло «Выход» над эвакуационными дверями музыкального зала.	Ст. 1, ст.6, ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 4.1 Таблица 1 НПБ 104-03 Нормами предусмотрено 5 типов СОУЭ, в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик, приведенных в таблице 1.	01 февраля 2019 года	

		<p>п. 3.13 НПБ 104-03</p> <p>Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.</p> <p>Допускается использовать эвакуационные световые указатели, автоматически включаемые при получении СОУЭ командного импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания рабочего освещения.</p> <p>Световые указатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания людей п.5.3 СП 3.13130.2009</p> <p>Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону;</li> <li>- в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей «Выход».</li> </ul>	
5	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении кухни.	<p>ст. 1, 6, 151 ФЗ № 123- ФЗ; ст. 46 ФЗ № 184-ФЗ; п. 14. НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении, Таблица 3 п. 38 НПБ 110-03 Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные; Приложение А п. А.10 СП 5.13130.2009 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе, Таблица А3 п.п. 38 СП 5.13130.2009 Помещения иного административного и общественного назначения, в том числе встроенные и пристроенные.</p>	01 февраля 2019 года

6	<p>Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) в помещениях: кухни, прачечной, 1-ой младшей группы, в спальной второй младшей татарской группы и в коридоре старого здания.</p>	<p>п. 61 Правил противопожарного режима в РФ. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p>	<p>01 февраля 2019 года</p> 	
---	--	--	---	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы  
**Юсупов Р.Р.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 14 " марта 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 14 " марта 20 18 г.



МБДОУ «Детский сад № 3» «Светлячек»  
г. Нурлат Республики Татарстан,  
**Мазитова А.Ш.**

(должность, фамилия, инициалы)

<\*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.