



№ 26

от 17.04.2015 г.

Нурлатскому городскому прокурору  
старшему советнику юстиции  
Гарифуллину Р.Т.  
заведующего «Детского сада №10  
«Колокольчик»  
Абдульмановой Г.Г.

### Информация

#### о принятых мерах по устранению замечаний, указанных в представлении от 10.04.2015 г. №02-08-03-15/163 об устранении нарушений требований Федерального законодательства на предмет соблюдения требований пожарной безопасности

Представление от 10.04.2015 г. №02-08-03-15/163 «Об устранении нарушений федерального законодательства» было рассмотрено с участием представителя прокуратуры Мифтахова Э.Т., в соответствии со ст.192, ст.193 Трудового кодекса РФ «За допущение нарушений» было предпринято дисциплинарное наказание в отношении заведующего хозяйством Даутовой Г.М. (приказ прилагается).

Администрацией «Детского сада №10 «Колокольчик» проведены следующие мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

1. В период с 02.02.2015г. по 09.02.2015 г. была проведена плановая проверка Учреждения органом Госпожнадзора. Образцы деревянных конструкций были взяты на предмет наличия огнезащитного состава главным специалистом межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Талиповым А.Н. Результаты проверки качества на 17.04.2015г. не готовы.
2. В складах (хозяйственный, продуктовый) светильники эксплуатируются с колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
3. Для устранения других выявленных нарушений необходимы крупные финансовые вложения. Заведующим Учреждения Абдульмановой Г.Г. написаны письма на имя заместителя руководителя Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района по образованию Л.Н. Маняпова и Руководителя Исполнительного комитета А.К.Габдуллина о просьбе выделения денежных средства для устранения нарушений требований пожарной безопасности (письма и ответ на письма прилагаются).

Заведующий:

Абдульманова Г.Г.

