

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонное одел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание N 11 / 32 / 8
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Заведующей МБДОУ «Детский сад № 10 «Колокольчик»

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

Абдульмановой Гелсинур Гумеровне

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным
районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа ГПН)

по пожарному надзору N 11 " 26 " января 20 15 года, ст. 6 Федерального
закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с
10 ч 00 мин. " 06 " февраля 20 15 г. по 12 ч 00 мин. " 06 " февраля
20 15 г. проведена проверка

Главным специалистом межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципаль-

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

ным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ капитаном вну-

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
тренней службы Талиповым Альмарисом Ниязовичем, МБДОУ «Детский сад № 10

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
«Колокольчик» г. Нурлат, ул. Ленина, д.20

органов местного самоуправления)

совместно с **заведующей МБДОУ «Детский сад № 10 «Колокольчик» Абдульмановой**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,

Гелсинур Гумеровной

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не проводится проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) конструкций чердачного помещения (стропила,	Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на краске, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными всучивающимися	Январь 2016г.	

	обрешетки);	покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раз в год. (Требование п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);		
2.	Ширина дверного проема эвакуационных выходов из средней группы, старшей группы, младшей группы выполнена менее 1,2 метра;	-Ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф1.1 при эвакуации более 15 человек, Ф1.1-детские дошкольные учреждения, дома престарелых и инвалидов, больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений; (Требование п.6.16 СНиП 21-01-97*, п.5.2.14 СП 1.13130.2009 г.);	Январь 2016г.	
3.	Не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (далее АУПС);	- Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации. Здания общественного и административно-бытового назначения (Требование Приложение к НПБ 110-03 (обязательное) 1. ЗДАНИЯ табл. 1 п. 9 НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 110-03);	Январь 2016г.	
4.	Не оснащено звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре;	-Нормами предусмотрено 5 типов СОУЭ, в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик, приведенных в таблице 1; (Требование Раздел 4 п. 4.1 табл. 1, п.1 НПБ 104-03); Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре для зданий и сооружений различного назначения, тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2; (Требование раздел 5 табл.2 п.9);	Январь 2016г.	
5.	Двери в пожароопасных помещениях (склады для белья) не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;	-Заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*; СНиП 21-01-97* раздел 5 п. 5.14 табл.2;	Январь 2016г.	
6.	На дверях	-Руководитель организации обеспечивает	Январь	

	пожароопасных помещений (склады для белья) отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ;	наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Требование п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	2016г.
7.	В складах (хозяйственный, продуктовый) светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	-Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; (Требование п. 41 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	Январь 2016г.
8.	Хозяйственный склад не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации (далее АУПС);	- Настоящие нормы устанавливают основные требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий, сооружений, помещений и оборудования на всех этапах их создания и эксплуатации автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками пожарной сигнализации. Здания общественного и административно-бытового назначения (Требование Приложение к НПБ 110-03 (обязательное) 1. ЗДАНИЯ табл. 1 п. 9 НПБ «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» 110-03);	Январь 2016г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного

фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный специалист межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ капитан внутренней службы Талипов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 06 " февраля 20 15 г.



(подпись)

И.П. <*>

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

" 06 " февраля 20 15 г.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 10 «Колокольчик» Абдулманова Г.Г.

(должность, фамилия, инициалы)



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.