



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
НУРЛАТСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
Хамадеева ул., 15, Нурлат, 423040

Заведующей МБДОУ «Детский сад
№ 10 «Колокольчик» г. Нурлат
Республики Татарстан»

Абдульмановой Г.Г.

10.04.2015 № 02-08-03-15 /163

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Нурлатской городской прокуратурой совместно с Нурлатским УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ проведена проверка объектов Управления образования Нурлатского муниципального района на предмет соблюдения требований пожарной безопасности. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

Статьей 2 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Согласно положениям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Проверкой уровня обеспечения пожарной безопасности установлено, что в Вашем образовательном учреждении имеют место следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- не проводится проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетки);
- ширина дверного проема эвакуационных выходов из средней группы, старшей группы, младшей группы выполнена менее 1,2 метра;
- здание не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации;
- здание не оснащено звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре;
- двери в пожароопасных помещениях (склады для белья) не соответствуют требуемому пределу огнестойкости;
- на дверях пожароопасных помещений (склады для белья) отсутствуют категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по ПУЭ;
- в складах (хозяйственный, продуктовый) светильники эксплуатируются со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- хозяйственный склад не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации.

Вышеуказанные недостатки не обеспечивают своевременное обнаружение пожара и эвакуирование людей, затрудняют ликвидацию пожара в начальной стадии и проведение спасательных работ.


В связи с чем создается непосредственная угроза жизни и здоровья людей, требующая принятия незамедлительных мер по приведению системы обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями законодательства и недопущению подобных нарушений впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю :

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры, принять меры к незамедлительному устранению выявленных нарушений законодательства и недопущению их впредь.
2. Привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности и допустивших нарушение закона.
3. О результатах рассмотрения представления в установленный законом срок сообщить в городскую прокуратуру с приложением подтверждающих документов об исполнении представления.

Нурлатский городской прокурор
старший советник юстиции



Р.Т. Гарифуллин