


Утверждаю:
Заведующий МБДОУ №2 «Белочка»
Сагирова В.Х.



Норма температуры воздуха в основных помещениях дошкольных образовательных учреждений

Помещения	Температура воздуха 0С
Приемные, игровые ясельных групп: - младшей - средней и старшей	22-24 22-24
Приемные, игровые младшей дошкольной группы	21-23
Групповые, раздевальные: - младшей, средней - старшей, подготовительной	21-23 21-23
Спальни ясельных групп	19-20
Спальни дошкольных групп	19-20
Туалетные ясельных групп	22-24
Туалетные дошкольных групп	21-23
Залы для музыкальных и гимнастических занятий	19-20
Медицинские помещения	22-24