

Республика Татарстан

Татарстан Республикасы


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯНУРУСОВСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД» САРМАНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРМАН МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
ЯНУРЫС БАЛАЛАР БАКЧАСЫ
МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
МӘКТӘПКӘЧӘ БЕЛЕМ БИРҮ
УЧРЕЖДЕНИЕСЕ

ул.Ленина, д.44А, с.Янурусово, 423370

Ленин урамы, 44А йорт, Янурыс авылы,
423370

Главному государственному санитарному врачу
Территориального отдела Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Занискском,
Лениногорском, Сармановском районах (Альметьевский ТО)
И.В.Хайруллиной

заведующей МБДОУ «Янурусовский детский сад» Сармановского
Муниципального района Республики Татарстан

Нурғалиевой Э.А.

Ответ на предписание №1039/25-п/в от 26 апреля 2018года.

№ п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	Электрическую плиту и ванны для мытья и полоскания посуды, являющиеся источниками выделений тепла, газов, оборудовать локальными вытяжными системами вентиляции с механическим побуждением.	До 01.05.19.	Электрическую плиту и ванны для мытья и полоскания посуды оборудовали локальными вытяжными системами вентиляции с механическим побуждением (фото прилагается)
2	По периметру здания заделать отверстия между зданием и отмостками во избежании проникновения грызунов.	До 01.08.18.	По периметру здания заделаны отверстия между зданием и отмостками (фото прилагается)
3	Для персонала оборудовать отдельное туалетное помещение.	До 01.05.19.	Для персонала оборудовано отдельное туалетное помещение(фото прилагается)

Заведующий МБДОУ «Янурусовский
детский сад»



Э.А.Нурғалиева